



Szczecin, 20.04.2023 r.

WZZ-ZO.05-390-04/23.

Nr postępowania: **ZO/5/2023.**

Zapytanie ofertowe na:

„Dostawę systemu podtrzymania napięcia (UPS) dla 5 lokalizacji”, zamówienie realizowane w ramach Projektu „e-Zdrowie w SP ZOZ MSWiA: rozwój nowoczesnych e-usług publicznych dla pacjentów”

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 20140-2020 Oś Priorytetowa nr 2 „E- administracja i otwarty rząd”, działanie nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”

Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2022r. poz. 1710 ze zm.) z uwagi na wartość mniejsza niż wynikającą z art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy.

I. Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa systemu podtrzymania napięcia (UPS) dla 5 lokalizacji”, w ramach Projektu e-Zdrowie w SP ZOZ MSWiA: rozwój nowoczesnych e-usług publicznych dla pacjentów, w tym:
 - 1 urządzenia do punktu aptecznego według specyfikacji o minimalnych wymaganiach opisanych w Tabeli nr 1 (Punkt Apteczny) Zestawienia parametrów i wymagań granicznych oferowanego systemu podtrzymania napięcia (UPS), stanowiącego **załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego**,
 - 1 urządzenia do serwerowni według specyfikacji o minimalnych wymaganiach opisanych w Tabeli nr 2 (Serwerownia) Zestawienia parametrów i wymagań granicznych oferowanego systemu podtrzymania napięcia (UPS), stanowiącego **załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego**,
 - 3 urządzeń do punktów dystrybucyjnych według specyfikacji o minimalnych wymaganiach opisanych w Tabeli nr 3 (Punkt Dystrybucyjny) Zestawienia parametrów i wymagań granicznych oferowanego systemu podtrzymania napięcia (UPS), stanowiącego **załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego**.
2. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV):
30237280-5 akcesoria zasilające
35100000-5 urządzenia awaryjne i zabezpieczające
3. Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części z uwagi na to, że ma on charakter niepodzielny gdyż stanowi go systemu podtrzymania napięcia (UPS) z częściami składowymi i przynależnościami, a wszystkie elementy systemu stanowią nierozłączną całość i są niezbędne dla korzystania z przedmiotu zamówienia zgodnie z jego przeznaczeniem.
5. Zamawiający poprzez ewentualne wskazanie nazw własnych elementów opisu przedmiotu zamówienia dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej. Poprzez rozwiązania równoważne Zamawiający rozumie takie, które co najmniej spełniają wymogi określone w Zapytaniu ofertowym oraz charakteryzują się parametrami technicznymi, jakościowymi i użytkowymi nie gorszymi, niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia.
6. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia występuje określenie: typu, nazwa własne, oznacza to, iż Zamawiający dopuszcza produkt równoważny.

7. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych stosownie wraz z jego opisem lub normami.
8. W razie wątpliwości kryterium równoważności będzie zasadnicza cecha funkcjonalna wiążąca się z określeniem typu lub nazwą własną wyróżniająca opisane w ten sposób przedmioty lub stany od innych podobnych przedmiotów lub stanów.
9. Zamawiający wymaga zapewnienia serwisu i obsługi urządzeń przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta serwis posiadający autoryzację producenta tych urządzeń.
10. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Wzór umowy, stanowiący **załącznik nr 2 Zapytania ofertowego** oraz Zestawienie parametrów i wymagań granicznych oferowanego systemu podtrzymania napięcia (UPS), stanowiące **załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego**.
11. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia składania ofert.

II. Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia z postępowania.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 r. poz. 835):
 - 1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt. 3 (ustawy jak powyżej);
 - 2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 (ustawy jak powyżej);
 - 3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 (ustawy jak powyżej).
7. Wykluczenie określone w pkt 6 ppkt 1, 2 i 3 następować będzie na okres trwania ww. okoliczności.

III. Wykaz dokumentów lub oświadczeń, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz dokumentów opisujących przedmiot zamówienia.

1. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
2. Ofertę składa się na Formularzu ofertowym – zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zapytania ofertowego. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
 - 1) wypełnione **oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia** – w formie **załącznika nr 3 do Zapytania ofertowego**;
 - 2) wypełnione **oświadczenie o braku konfliktu interesów** – w formie **załącznika nr 4 do Zapytania ofertowego**;
 - 3) **odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej** lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu (odpowiednio: Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby) jest umocowana do jego reprezentowania; Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał w Formularzu ofertowym, tj. załączniku nr 1 do zapytania ofertowego dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów;
 - 4) **pełnomocnictwo** lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania (odpowiednio: Wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), jeżeli w imieniu (odpowiednio: Wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w ppkt 4;

- 5) wypełnione **Zestawienie parametrów i wymagań granicznych oferowanego systemu podtrzymania napięcia (UPS)** – zgodnie z **załącznikiem nr 5 do Zapytania ofertowego**; **UWAGA: Dokument, o którym mowa w ppkt 5 powyżej, składany jest wraz z ofertą, stanowiąc jej integralną część. W przypadku niezłożenia lub złożenia niekompletnego dokumentu oferta podlegać będzie odrzuceniu.**
- 6) **dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, tj.:**
- szczegółowy opis oferowanych produktów** wraz z podaniem dokładnej charakterystyki materiałów oraz sprzętu potwierdzającej, że zaoferowane produkty są zgodne z opisem przedmiotu zamówienia, a także nazwy producenta, nazwy produktu lub jego numeru katalogowego, tak aby możliwa była jego identyfikacja. Należy dołączyć katalog lub foldery oferowanych produktów. W przypadku, gdy oryginalny katalog (folder) producenta jest napisany w innym języku niż język polski, Wykonawca winien dołączyć do swojej oferty tłumaczenie folderu oferowanego produktu,
 - deklaracje zgodności CE,**
 - oświadczenie Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta** potwierdzające, że serwis urządzeń będzie realizowane bezpośrednio przez Producenta i/lub przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta;
 - dokument** potwierdzający, że Producent posiada Certyfikat ISO 9001:2015 obejmujący proces projektowania, produkcji i serwisowania;
 - dokument** potwierdzający, że podmiot serwisujący posiada autoryzację producenta (nie dotyczy jeżeli podmiotem serwisującym będzie Producent).

UWAGA: W przypadku braku złożenia z ofertą dokumentów, o których mowa w ppkt 6) powyżej Zamawiający przewiduje możliwości wezwania wykonawcy do ich złożenia lub uzupełnienia.

IV. Opis sposobu obliczenia ceny.

- Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem Formularza ofertowego, stanowiącego **załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego**.
- Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi postanowieniami umowy określonymi w niniejszej Zapytania ofertowego.
- Cena podana w Formularzu ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji i wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
- Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
- Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.
- Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia w trakcie realizacji zamówienia.
- Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 poz. 685), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałyby obowiązek rozliczyć. W ofercie, o której mowa w pkt 1, Wykonawca ma obowiązek:
 - poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;
 - wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
 - wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku;
 - wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

V. Termin realizacji zamówienia.

- Termin realizacji zamówienia wynosi **30 dni roboczych** od daty otrzymania od Zamawiającego zamówienia.
- Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są we Wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

VI. Warunki płatności.

Termin płatności faktury: do 30 dni od daty jej doręczenia do siedziby Zamawiającego.

VII. Kryteria i sposób oceny ofert.

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami:

Kryterium	Waga kryterium
1. Cena	60 %
2. Okres gwarancji udzielonej na urządzenia	40 %

Ocena ofert zostanie dokonana w sposób następujący:

Kryterium 1 – Cena

Ocena ofert w obrębie przedmiotowego kryterium prowadzona będzie według następującego wzoru:

Cena najniższa

----- x 100 pkt x znaczenie kryterium 60 %

Cena oferty ocenianej

Maksymalną liczbę punktów w obrębie tego kryterium, otrzyma oferta z najniższą ceną.

Kryterium 2 – Okres gwarancji udzielonej na urządzenia

Ocena ofert w obrębie przedmiotowego kryterium prowadzona będzie według następującego wzoru:

okres gwarancji zaoferowany

w ofercie ocenianej

----- x 100 pkt x znaczenie kryterium 40 %

najdłuższy zaoferowany

okres gwarancji

Okres gwarancji oferowany przez Wykonawcę w jego ofercie przetargowej nie może być krótszy niż **24 miesiące** i nie może być dłuższy niż **60 miesięcy**. Zaoferowanie okresu gwarancji krótszego niż 24 miesiące lub brak informacji w tym zakresie w ofercie, spowoduje odrzucenie oferty takiego Wykonawcy. Jeżeli Wykonawca zaproponuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy, do oceny ofert w kryterium „Okres gwarancji udzielonej na urządzenia” będzie miał zastosowanie okres gwarancji w wymiarze 60 miesięcy, jako maksymalny okres gwarancji zgodny z żądaniem Zamawiającego.

- Zamawiający ocenia oferty, sumując punkty uzyskane przez oferty w poszczególnych kryteriach. Wynik zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami zaokrąglania. Największa liczba punktów wyliczona w powyższy sposób zadecyduje o uznaniu oferty za najkorzystniejszą.
- Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

VIII. Miejsce i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć, w siedzibie Zamawiającego w Biurze Podawczym SP ZOZ MSWiA w Szczecinie lub za pośrednictwem poczty e-mail: biuro@spzozmswia.szczecin.pl, w terminie do dnia **26.04.2023 r., do godz. 11:00**. Biuro Podawcze jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:30 do 15:05.

- IX.** Osobą wyznaczoną przez Zamawiającego do kontaktu z potencjalnymi Wykonawcami zainteresowanymi podpisaniem umowy na realizację przedmiotowego zamówienia jest: p. Maciej Hirniak – nr tel. 91 43 29 586.

X. Zakaz powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.

Składając ofertę w niniejszym postępowaniu Wykonawcy zobowiązani są do złożenia oświadczenia (zgodnie ze wzorem stanowiącym **załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego**), że nie ma podstaw do wykluczenia ich z postępowania z uwagi na powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym, tj. wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- 1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- 2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
- 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- 4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

XI. Ochrona danych osobowych:

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
 - 1) administratorem Pani / Pana danych osobowych jest SP ZOZ MSWiA w Szczecinie z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 44, 70-382 Szczecin;
 - 2) inspektorem ochrony danych osobowych w SP ZOZ MSWiA w Szczecinie jest p. Tomasz Łubiński, kontakt: lubinski@spzozmswia.szczecin.pl;
 - 3) Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: nr **ZO/5/2023** prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
 - 4) odbiorcami pozyskanych i przetwarzanych danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp;
 - 5) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 - 6) w odniesieniu do pozyskanych i przetwarzanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 - 7) osobie, której dane osobowe przetwarzane są przez administratora w związku z niniejszym postępowaniem, przysługuje:
 - a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
 - b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników),
 - c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego),
 - d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani / Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani / Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 - 8) osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora w związku z niniejszym postępowaniem, nie przysługuje:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do usunięcia Pani / Pana danych osobowych,
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, z uwagi na podstawę prawną przetwarzania Pani / Pana danych osobowych, tj. art. 6 ust. 1 lit c) RODO;

9) osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora w związku z niniejszym postępowaniem, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

**Dyrektor
SP ZOZ MSWIA w Szczecinie
dr Elżbieta Kasprzak**

Załączniki do Zapytania ofertowego:

1. Załącznik nr 1 - Oferta cenowa.
2. Załącznik nr 2 - Wzór umowy.
3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
4. Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku konfliktu interesów.
5. Załącznik nr 5 - Zestawienie parametrów i wymagań granicznych oferowanego systemu podtrzymania napięcia (UPS).

Nr postępowania: **ZO/5/2023.****FORMULARZ OFERTOWY**

Ja (My), niżej podpisany(-ni)..... działając w imieniu i na rzecz:

.....
.....
(pełna nazwa oraz adres siedziby Wykonawcy)

REGON: NIP: KRS/CEiDG:

nr konta bankowego:

nr tel.: nr faxu: e-mail:

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na:

„Dostawę systemu podtrzymania napięcia (UPS) dla 5 lokalizacji”, zamówienie realizowane w ramach Projektu „e-Zdrowie w SP ZOZ MSWiA: rozwój nowoczesnych e-usług publicznych dla pacjentów” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 2 „E- administracja i otwarty rząd”, działanie nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”

składam niniejszą ofertę oraz:

1. Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach płatności określonych w Zapytaniu ofertowym za wynagrodzeniem ryczałtowym w wysokości: zł brutto (słownie złotych brutto:), w tym: zł netto (słownie złotych netto:), + % VAT (kwota podatku VAT:), zgodnie ze szczegółową kalkulacją zawartą w poniższej tabeli:

L.p	Opis przedmiotu zamówienia	Cena jednostkowa netto	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto	Ilość urządzeń	Wartość netto (3x6)	Wartość brutto (5x6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Urządzenie przeznaczone do punktu aptecznego wskazane w Tabeli nr 1 (Punkt Apteczny) Zestawienia parametrów i wymagań granicznych oferowanego systemu podtrzymania napięcia (UPS)				1		
2.	Urządzenie przeznaczone do serwerowni wskazane w Tabeli nr 2 (Serwerownia) Zestawienia parametrów i wymagań granicznych oferowanego systemu podtrzymania napięcia (UPS)				1		

3.	Urządzenie przeznaczone do punktów dystrybucyjnych wskazane w Tabeli nr 3 (Punkt Dystrybucyjny) Zestawienia parametrów i wymagań granicznych oferowanego systemu podtrzymania napięcia (UPS).			3			
				Razem:			

2. Oferuję okres gwarancji udzielonej na dostarczone urządzenia **miesiące** od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
3. Oświadczamy, że zapewniamy autoryzowany serwis producenta zlokalizowany w Polsce.
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz że zdobyliśmy wszystkie informacje potrzebne do przygotowania oferty zapewniającej pełne i prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.
5. Oświadczamy, że zawarte w Zapytaniu ofertowym projektowane postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

6. Oświadczamy, że złożona przez nas oferta prowadzi / nie prowadzi (właściwe podkreślić) do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

Jeżeli Wykonawca wskaże, że powstanie obowiązek podatkowy u Zamawiającego, Wykonawca wskazuje rodzaj towaru, którego ten obowiązek dotyczy

Cena netto (bez podatku VAT) (**Uwaga!** Dotyczy tylko dostaw dla których obowiązek podatkowy przechodzi na Zamawiającego).

7. Termin płatności faktury określamy na 30 dni od daty jej doręczenia do siedziby Zamawiającego.
8. Oświadczamy, że Wykonawca jest / nie jest* płatnikiem podatku VAT.
9. Oświadczamy, że cena wskazana w ofercie obejmuje **wszystkie** koszty związane z realizacją przedmiotowego zamówienia.
10. Oświadczamy, że jesteśmy związani naszą ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
11. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu².
12. Oświadczam, że oferta nie zawiera / zawiera (właściwe podkreślić) informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:

.....

W celu utrzymania poufności informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa podjęliśmy następujące działania: ...

¹ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

² W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

....., dnia

.....

podpis(y)

* niepotrzebne skreślić

Nr postępowania: **ZO/5/2023**.

Wzór umowy
UMOWA NR/2023/INNE

zawarta w dniu w Szczecinie pomiędzy:

I. Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie, z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 44, 70-382 Szczecin

NIP: 852-21-98-181

REGON: 810733454

KRS: 0000001757

prowadzony przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

zwanym w treści umowy „Zamawiającym”

reprezentowanym przez:

Elżbietę Kasprzak – Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie, uprawnionego do reprezentowania Zamawiającego zgodnie z informacją odpowiadającą odpisowi aktualnego KRS z dnia2023 r., który stanowi załącznik do umowy, a

II.....

NIP:

REGON:

KRS:

kapitał zakładowy:

reprezentowany(a)

.....

.....

zwaną(ym) w treści umowy „Wykonawcą”

Niniejsza umowa zawarta zostaje w wyniku udzielenia zamówienia publicznego bez zastosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), dalej „ustawy Pzp” na: **„Dostawę systemu podtrzymania napięcia (UPS) dla 5 lokalizacji”, zamówienie realizowane w ramach Projektu „e-Zdrowie w SP ZOZ MSWiA: rozwój nowoczesnych e-usług publicznych dla pacjentów” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 2 „E- administracja i otwarty rząd”, działanie nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” - ZO/5/2023, z uwagi na to, iż wartość zamówienia nie przekracza 130 000,00 złotych.**

§ 1.

1. Przedmiotem umowy jest dostawa systemu podtrzymania napięcia (UPS) dla 5 lokalizacji w ramach Projektu e-Zdrowie w SP ZOZ MSWiA: rozwój nowoczesnych e-usług publicznych dla pacjentów, zwanego w dalszej części umowy również „urządzeniem” lub „urządzeniami” zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą.
2. Przedmiot umowy powinien spełniać wymogi określone w ofercie Wykonawcy i zestawieniu parametrów i wymagań granicznych oferowanego systemu podtrzymania napięcia (UPS) złożonych w ramach przedmiotowego postępowania (w wyniku, którego zawierana jest umowa), stanowiących odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do niniejszej umowy oraz powinien spełniać wymogi określone w dokumentacji Zapytania ofertowego.
3. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wskazany w § 1 ust. 1 jest fabrycznie nowy, nieużywany i nieobciążony prawami osób trzecich.
4. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia wraz z przedmiotem umowy polskojęzycznych instrukcji jego obsługi.
5. Ryzyko utraty, uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotu umowy w całości lub w części przechodzi na Zamawiającego z chwilą dokonania odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń, potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym.

§ 2.

1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć urządzenia wraz z wniesieniem, na własny koszt i ryzyko, do siedziby Zamawiającego, tj. do miejsca wskazanego przez Zamawiającego oraz zlokalizowanego na terenie SP ZOZ MSWiA w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 44.
2. Wykonawca przed przekazaniem przedmiotu zamówienia Zamawiającemu zobowiązany jest zaopatrzyć dostarczone urządzenia w etykiety producenta, świadectwa homologacji, instrukcje obsługi oraz właściwe certyfikaty bezpieczeństwa w języku polskim.
3. Wydanie urządzeń, o których mowa w § 1 ust. 1, nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, poprzedzonego wcześniejszym badaniem przeprowadzonym w obecności przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
4. Wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, tj. m.in.: dostawy, transportu oraz opakowań, spoczywają na Wykonawcy.
5. Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego o wszystkich okolicznościach dotyczących swojej sytuacji mających wpływ na wykonywanie umowy, a w szczególności o wszczęciu postępowania likwidacyjnego, upadłościowego, złożenia wniosku o zawieszenie działalności gospodarczej lub o wykreślenie z rejestru przedsiębiorców. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania Zamawiającego nie później niż w terminie 7 dni od dnia zaistnienia ww. faktów.

§ 3.

1. Warunki serwisu gwarancyjnego:

- 1) Wykonawca udziela Zamawiającemu na dostarczone urządzenia, o których mowa w § 1 ust. 1 **miesięcznej gwarancji jakości**. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń. Gwarancja obejmuje obowiązkowe, narzucone przez producenta usługi serwisowe wraz z okresowymi przeglądami i konserwacją;
- 2) gwarancja obejmuje m.in.: czas i koszty dojazdu serwisanta, pracę serwisu, oględziny i diagnostykę urządzenia, naprawę, wymianę części zamiennych, wymianę materiałów i elementów eksploatacyjnych oraz zużywalnych wskazanych w instrukcji serwisowej przez producenta do wymiany w czasie odpowiednich przeglądów gwarancyjnych. Wykonawca jest zobowiązany w zakresie usługi serwisowej przekazać Zamawiającemu urządzenia w stanie pełnej gotowości do używania;
- 3) po każdej planowej czynności serwisowej oraz po każdej naprawie Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu raportu serwisowego zawierającego opis wykonywanych czynności serwisowych lub opis wykonywanej naprawy z określeniem zużytych do naprawy części oraz określeniem czasu trwania naprawy serwisowej lub czynności serwisowej;
- 4) Wykonawca jest zobowiązany w okresie udzielonej gwarancji, do dokonania, co najmniej jednego nieodpłatnego przeglądu gwarancyjnego urządzenia wraz z konserwacją, w każdym roku jej obowiązywania, na warunkach wynikających z gwarancji producenta;
- 5) Wykonawca zobowiązany będzie w ramach serwisu gwarancyjnego do stawiennictwa w siedzibie Zamawiającego w terminie 48 godzin od otrzymania na piśmie, faxem lub e-mailem zawiadomienia o awarii, usterce lub wadzie urządzenia oraz do jej usunięcia w terminie maksymalnie 5 dni roboczych od powzięcia wiadomości o zaistniałej awarii, usterce lub wadzie. Potwierdzenie prawidłowości transmisji faksu lub wysłania wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej jest dowodem na dokonanie zgłoszenia uszkodzenia;
- 6) maksymalny czas usunięcia awarii, usterki lub wady u Zamawiającego w przypadku, gdy zaistnieje konieczność sprowadzenia części zamiennych z zagranicy, nie może przekroczyć 10 dni roboczych od powzięcia wiadomości o zaistniałej awarii, usterce lub wadzie, to jest od otrzymania na piśmie, faxem lub e-mailem zawiadomienia o awarii, usterce lub wadzie urządzenia. Okoliczność w postaci ewentualnej konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy Wykonawca będzie zobowiązany udokumentować;
- 7) w przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę awarii, usterki lub wady w terminie określonym w pkt 5 lub 6, bądź w przypadku niestawiennictwa na oględziny w terminie określonym w pkt 5, Zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy;
- 8) w przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę awarii, usterki lub wady dostarczonego urządzenia w czasie do 5 dni roboczych liczonych od chwili powzięcia wiadomości o awarii, usterce lub wadzie, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia, w ciągu 5 dni roboczych - na czas naprawy, urządzenia zamiennego tej samej klasy i o tych samych parametrach technicznych bez dodatkowych opłat;
- 9) w przypadku braku dostarczenia przez Wykonawcę urządzenia zamiennego, o którym mowa w pkt 8, Zamawiający po upływie 5 dni roboczych liczonych od momentu powzięcia przez Wykonawcę wiadomości o awarii, usterce lub wadzie, ma prawo zwrócić się do podmiotu trzeciego o dostarczenie odpowiedniego

urządzenia zamiennego aż do czasu dostarczenia urządzenia zamiennego przez Wykonawcę, bądź do momentu usunięcia awarii, usterki lub wady urządzenia stanowiącego przedmiot zamówienia oraz przywrócenia możliwości jego użytkowania przez Zamawiającego. Wszelkie koszty związane z pozyskaniem urządzenia zamiennego od podmiotu trzeciego obciążają Wykonawcę;

- 10) w przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę ze zobowiązania opisanego w pkt 8 będzie on zobowiązany do pokrycia w całości kosztów przestoju oraz utraconych korzyści, z zastrzeżeniem pkt 9;
 - 11) Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany urządzenia na nowy w przypadku wystąpienia w okresie trwania gwarancji trzech istotnych awarii, usterek lub wad tego samego elementu (części). Wymiana gwarancyjna urządzenia nastąpi w czasie nie dłuższym niż 30 dni od daty przyjęcia reklamacji. W przypadku, gdy w okresie gwarancji wystąpi awaria, usterka lub wada skutkująca trwałym unieruchomieniem urządzenia bądź skutkiem albo skutkami, w wyniku których albo której urządzenie stanie się niezdatny do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem, wymiana urządzenia na nowy nastąpi niezależnie od tego, czy w okresie gwarancji miały miejsce trzy istotne awarie, usterki lub wady, o których mowa w zdaniu pierwszym;
 - 12) w przypadku sporów powstałych na tle napraw gwarancyjnych, które w ocenie Wykonawcy stanowią następstwo nieprawidłowego użytkowania przedmiotu umowy przez Zamawiającego, ten ostatni uprawniony będzie do przekazania urządzenia niezależnemu podmiotowi, w celu dokonania oceny bez utraty gwarancji;
 - 13) w przypadku sprzeczności zapisów pomiędzy gwarancją producenta, a treścią przedmiotowej umowy, pierwszeństwo w interpretacji przepisów będą miały zapisy umowy;
 - 14) w przypadku konieczności wymiany w okresie gwarancji urządzenia na nowe, gwarancja jest wznawiana.
2. Serwis gwarancyjny realizowany będzie wyłącznie przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta.
 3. Serwis gwarancyjny realizowany będzie w systemie door to door.

§ 4.

1. Z tytułu wykonania przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie, które będzie ustalane wg ceny zaoferowanej w ofercie Wykonawcy (Załącznik nr 1 do umowy).
2. Strony ustalają maksymalną wartość umowy na kwotę złotych brutto (słownie złotych brutto:).
3. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia do sekretariatu Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na rachunek w niej wskazany. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez obie strony bez zastrzeżeń.
4. Wykonawca może przekazywać ustrukturyzowane faktury elektroniczne za pośrednictwem platformy zdefiniowanej w art. 7 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666).
5. Wykonawca przy realizacji umowy zobowiązuje posługiwać się rachunkiem rozliczeniowym, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1896) zawartym w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106). W przypadku braku rachunku bankowego na Białej liście podatników VAT płatność za fakturę zostanie wstrzymana.
6. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
7. Z tytułu opóźnienia zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie.
8. Zamawiający nie wyraża zgody na przelew wierzytelności z niniejszej umowy na osobę trzecią.

§ 5.

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną, z tytułu:
 - 1) jednostronnego rozwiązania umowy albo odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości umowy określonej w § 4 ust. 2;
 - 2) zwłoki w dostarczeniu urządzeń w wysokości 1,50 % wartości umowy określonej w § 4 ust. 2, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
 - 3) zwłoki w usunięciu wady, w ramach serwisu gwarancyjnego urządzeń, w wysokości 1,00 % wartości umowy określonej w § 4 ust. 2, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną, z tytułu rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wartości umowy określonej w § 4 ust. 2. Powyższa kara umowna nie ma zastosowania do sytuacji określonych w § 9 ust. 1.
3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych naliczonych przez Zamawiającego w związku z realizacją umowy przez Wykonawcę nie może przekroczyć 50% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 4 ust. 2 umowy.
4. Strony będą mogły dochodzić odszkodowania uzupełniającego, które przewyższa kary umowne.
5. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalane za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, staje się wymagalne:
 - 1) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki – w tym dniu;
 - 2) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni.

§ 6.

1. Zamawiający uprawniony jest do jednostronnego odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy:
 - 1) Wykonawca pozostaje w zwłoce z realizacją przedmiotu umowy przez okres co najmniej 14 dni od dnia upływu terminu realizacji przedmiotu umowy;
 - 2) Wykonawca dostarczył wadliwy przedmiot umowy lub nie realizuje roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi przez okres co najmniej 10 dni.
2. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia przez Zamawiającego informacji o zaistnieniu którejkolwiek z przesłanek, o której mowa w ust. 1, będącej podstawą do odstąpienia od umowy.
3. Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia od umowy jeżeli łączna wysokość kar umownych przekracza 50 % wartości wynagrodzenia brutto, należnego Wykonawcy.
4. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy Zamawiający opóźnia się z dokonaniem zapłaty przez okres dłuższy niż 60 dni.
5. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcy nie przysługują inne roszczenia do Zamawiającego, poza roszczeniem o wynagrodzenia należne mu z tytułu wykonanej umowy. Strony zgodnie oświadczają, iż w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn wskazanych w § 6 umowy, odstąpienie będzie miało charakter ex nunc, tj. będzie dotyczyło jedynie niewykonanej części umowy.

§ 7.

1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć urządzenia, o których mowa w § 1 ust. 1, w terminie do **30 dni roboczych** od daty otrzymania od Zamawiającego zamówienia.
2. Zamówienie, o którym mowa ust. 1 złożone zostanie pisemnie lub drogą elektroniczną (np. faxem lub e-mailem).

§ 8.

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają, pod rygorem nieważności, formy pisemnego aneksu.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli zmiany te wynikły z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności w następujących sytuacjach:
 - 1) gdy konieczność wprowadzenia modyfikacji wynika z zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, na mocy których na Zamawiającego lub Wykonawcę nałożony zostanie obowiązek zrealizowania przedmiotu zamówienia w sposób różniący się od zaoferowanego w ofercie lub obowiązek zmiany trybu wykonania zamówienia – z zastrzeżeniem, że zmiana przepisów nie była uchwalona przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, w wyniku którego zawarto niniejszą umowę,
3. Żadna ze stron nie może przenieść na inny podmiot zobowiązań i uprawnień wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony.

§ 9.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 10.

Spory wynikłe na tle wykonania umowy rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo sąd powszechny z siedzibą w Szczecinie.

§ 11.

Umowa zostaje sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwóch dla Zamawiającego i jednym dla Wykonawcy.

Wykonawca

Podpisy stron:

Zamawiający

Załączniki do umowy:

1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.
2. Załącznik nr 2 – Zestawienie parametrów i wymagań granicznych oferowanego systemu podtrzymania napięcia (UPS).



Nr postępowania: **ZO/5/2023.**

O Ś W I A D C Z E N I E

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Dostawę systemu podtrzymania napięcia (UPS) dla 5 lokalizacji”, zamówienie realizowane w ramach Projektu „e-Zdrowie w SP ZOZ MSWiA: rozwój nowoczesnych e-usług publicznych dla pacjentów” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 2 „E- administracja i otwarty rząd”, działanie nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”

ja, niżej podpisany działając w imieniu i na rzecz:

.....
(pełna nazwa oraz adres siedziby Wykonawcy)

Oświadczam co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Oświadczam, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie:

- art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835).

*Oświadczam, że **zachodzą w stosunku do Wykonawcy podstawy wykluczenia** z postępowania na podstawie art. ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835) *(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835))* *

**jeżeli nie dotyczy należy przekreślić*

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

....., dnia

.....
podpis(y)

Nr postępowania: **ZO/5/2023.**

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

**„Dostawę systemu podtrzymania napięcia (UPS) dla 5 lokalizacji”, zamówienie realizowane w ramach Projektu „e-Zdrowie w SP ZOZ MSWiA: rozwój nowoczesnych e-usług publicznych dla pacjentów”
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 2 „E- administracja i otwarty rząd”, działanie nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”**

ja, niżej podpisany działając w imieniu i na rzecz:

.....

.....

(pełna nazwa oraz adres siedziby Wykonawcy)

Oświadczam, że nie ma podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania z uwagi na powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym, tj. wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- 1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- 2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
- 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- 4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

.....

(data)

.....

(podpis)

Nr postępowania: **ZO/5/2023.**

Zestawienie parametrów i wymagań granicznych oferowanego systemu podtrzymania napięcia (UPS)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na:

„Dostawę systemu podtrzymania napięcia (UPS) dla 5 lokalizacji”, zamówienie realizowane w ramach Projektu „e-Zdrowie w SP ZOZ MSWiA: rozwój nowoczesnych e-usług publicznych dla pacjentów”

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 2 „E- administracja i otwarty rząd”, działanie nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”

Nazwa i typ urządzenia:

.....

Producent:

.....

Model:

.....

Tabela nr 1: Punkt Apteczny

L.p.	PARAMETRY \ TYP	Wymagania minimalne	Parametr oferowany (opisać lub potwierdzić spełnianie)
1.	Moc wyjściowa (pozorna / czynna)	minimum 2250 VA minimum 2250 W	
DANE OGÓLNE I ŚRODOWISKOWE			
2.	Topologia	VI (line interactive)	
3.	Typ obudowy	Rack / Tower	
4.	Chłodzenie	Wymuszone, wewnętrzne wentylatory	
WEJŚCIE			
5.	Napięcie znamionowe (wartość skuteczna)	230 V AC	
6.	Zakres napięcia wejściowego (wartości skuteczne) i tolerancja	178 ÷ 281 V AC ± 2 %	
7.	Częstotliwość znamionowa napięcia wejściowego	50 Hz	
8.	Zakres częstotliwości i tolerancja	45 ÷ 55 Hz ± 1 Hz	
9.	Progi przełączania: sieć – UPS	178 ÷ 281 V AC ± 2 %	
WYJŚCIE			
10.	Napięcie znamionowe (wartość skuteczna)	230 V AC	
11.	Zakres napięcia wyjściowego (wartości skuteczne) i tolerancja – praca sieciowa	195 ÷ 253 V AC ± 2 %	

12.	Zakres napięcia wyjściowego (wartości skuteczne) i tolerancja – praca rezerwowa	230 V AC \pm 5 %	
13.	Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	\pm 10 %	
14.	Kształt napięcia wyjściowego (przy pracy rezerwowej / sieciowej)	Sinusoidalny / Tak jak na wejściu	
15.	Częstotliwość znamionowa napięcia wyjściowego	50 Hz	
16.	Filtracja napięcia wyjściowego	Filtr przeciwzakłóceńowy RFI/EMI, tłumik warystorowy	
17.	Progi przełączania: UPS – sieć	183 ÷ 276 V AC \pm 2 %	
18.	Czas przełączenia na pracę rezerwową	< 3 ms	
19.	Czas powrotu na pracę sieciową	0 ms	
20.	Przeciążalność	> 105% - 15 s (wyłączenie UPS)	
AKUMULATORY I CZASY PODTRZYMANIA			
21.	Akumulatory wewnętrzne	minimum 12 V / 9 Ah VRLA	
22.	możliwość podpięcia modułów bateryjnych	wymagane minimum 1szt	
23.	Czas podtrzymania z baterii wewnętrznych (80 % / 50 % Pmax)	minimum 4 / 7 min	
24.	Maksymalny czas ładowania baterii wewnętrznych UPS do 90% pojemności baterii - po uprzednim rozładowaniu obciążeniem równym 80% Pmax (do wyłączenia się zasilacza)	do 4 h	
PARAMETRY MECHANICZNE			
25.	Wymiary – Rack (wys. X szer. X gł.)	nie większe niż 132 x 440 x 460 mm	
26.	Masa zasilacza	nie większa niż 29 kg	
ZABEZPIECZENIA			
27.	Zabezpieczenie wejściowe	Przeciwzwarciove – Bezpiecznik automatyczny	
		16 A / 250 V AC	
28.	Zabezpieczenie wyjściowe	Przeciwprzepięciowe	
		Elektroniczne – przeciwzwarciove i przeciążeniowe	
29.	Zabezpieczenia wejścia DC (akumulatory wewnętrzne)	Zabezpieczenie nadprądowe	
30.	Zabezpieczenia DC (zewnętrzny moduł bateryjny)	Zabezpieczenie nadprądowe	
WYPOSAŻENIE I FUNKCJE DODATKOWE			

31.	Przyłącza wyjściowe (liczba i typ gniazd)	minimum 8 gniazd z podtrzymaniem bateryjnym (w tym minimum 2 gniazda w standardzie PL z bolcem uziemiającym)	
32.	Sygnalizacja	Akustyczno – optyczna; graficzny wyświetlacz LCD z menu w języku polskim	
33.	Interfejsy komunikacyjne	USB HID, SNMP/HTTP	
34.	Wsporniki do montażu w szafie RACK	wymagane	
35.	Oprogramowanie monitorująco-zarządzające	oprogramowanie w języku polskim do zarządzania i monitorowania pracy UPS	
		wymagane wsparcie producenta (telefoniczne oraz mailowe) w języku polskim odnośnie konfiguracji i rozwiązywania problemów.	
		wsparcie dla systemów Linux, Windows oraz wirtualizacji Hyper-V, Vmware, XenServer	
		możliwość zdalnego włączenia / wyłączenia UPSa (poprzez SNMP)	
		możliwość zdalnego wyłączenia zarządzalnej sekcji gniazd	
		możliwość edycji nazw urządzeń na liście monitorowanych UPSów	
36.	Możliwość ustawienie minimalnego stopnia naładowania akumulatorów, przy którym zasilacz uruchomi się po rozładowaniu akumulatorów i powrocie napięcia sieciowego	wymagane	
37.	Możliwość aktualizacji oprogramowania firmware przez użytkownika	wymagane	
ZASTOSOWANE STANDARDY			
38.	Deklaracje	CE	
39.	Normy	PN-EN 62040-1:2009, PN-EN 62040-2:2008	
GWARANCJA/SERWIS			
40.	Serwis	serwis gwarancyjny realizowana wyłącznie przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta	
		autoryzowany serwis producenta zlokalizowany w Polsce	
		naprawa urządzenia do 5 dni roboczych	
		serwis realizowany w systemie door to door	

DODATKOWE OŚWIADCZENIA/DOKUMENTY

41.	Certyfikaty producenta	Certyfikat ISO 9001:2015 dla producenta sprzętu obejmujący proces projektowania, produkcji i serwisowania	
-----	------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Nazwa i typ urządzenia:
.....**Producent:**
.....**Model:**
.....**Tabela nr 2: Serwerownia (UPS 10000VA)**

L.p.	PARAMETRY \ TYP	Wymagania minimalne	Parametr oferowany (opisać lub potwierdzić spełnianie)
1.	Moc pozorna	min. 10 000 VA	
2.	Moc rzeczywista	min. 10 000 W	
3.	Technologia	on-line (VFI), podwójna konwersja	
4.	Sprawność max (dla VFI)	> 95 %	
5.	Typ obudowy	rack/tower	
PRACA SIECIOWA			
6.	Napięcie wejściowe	110V – 275V	
7.	Częstotliwość napięcia wejściowego	45 - 55Hz	
8.	Zakres napięcia wyjściowego	208 V AC / 220 V AC / 230 V AC / 240 V AC	
9.	Wartość napięcia wyjściowego ustawiana z panelu LCD	tak	
10.	Kształt napięcia wyjściowego	sinusoidalny	
11.	Czas przełączania sieć – UPS	0ms	
12.	Współczynnik odkształceń prądu wejściowego THDi	< 3%	
PRACA BATERYJNA			
13.	Napięcie wyjściowe	~230V ± 1%	
14.	Częstotliwość napięcia wyjściowego	50Hz/60Hz ± 1Hz	
15.	Kształt napięcia wyjściowego na pracy bateryjnej	sinusoidalny	
16.	Zabezpieczenie przeciwzwarciowe gniazd wyjściowych	Bezpiecznik automatyczny 20 A	
17.	Zabezpieczenie przeciążeniowe	elektroniczne	
18.	Akumulatory wewnętrzne w UPS lub w Modułach Bateriajnych	minimum 12V 9Ah; szczelne, bezobsługowe	
19.	Czas podtrzymania dla obciążenia 3,5 kW	minimum 38 min	

POZOSTAŁE			
20.	Przebieżalność	100% < obciążenie ≤ 105%: ciągłe 105% < obciążenie ≤ 125%: 10 minut 125% < obciążenie ≤ 150%: 30s > 150% : 500m	
21.	Wejście zasilania	Listwa zaciskowa	
22.	Ilość i typ gniazd wyjściowych (w UPS lub przy wykorzystaniu zewnętrznego modułu PDU tego samego producenta co UPS)	minimum 6x IEC 320 C13 (10 A) + 2x IEC 320 C19 (16A) sterowalne, listwa zaciskowa	
23.	Sygnalizacja	Wyświetlacz LCD (informacje wskazujące pracę sieciową, baterijną, przeciążenie i ładowanie akumulatora). Diody LED informujące o pracy bateryjnej oraz stanie alarmowym	
24.	Test baterii	Wymagana możliwość wykonania testu baterii do niskiego poziomu - możliwości całkowitego rozładowania baterii	
25.	Możliwość podłączenia dodatkowych, zewnętrznych modułów bateryjnych	Wymagana możliwość podłączenia minimum 6 zewnętrznych modułów bateryjnych	
26.	Interfejs komunikacyjny	RS232, USB, SNMP	
27.	Funkcjonalność karty SNMP	Wymagane wsparcie dla szyfrowania SSL oraz obsługa zasilacza UPS poprzez standardową bazę obiektów MIB lub zdefiniowaną przez użytkownika	
28.	Złącze EPO	wymagane NC	
29.	Styki bezpotencjałowe zamontowane na stałe w obudowie UPS	wymagany minimum 1x wejściowy i 1x wyjściowy	
30.	Możliwość pracy równoległej	wymagana możliwość połączenia minimum 3 jednostek	
31.	Wsporniki do montażu w szafie RACK	wymagane	
32.	Waga UPSa	do 14kg	
33.	Waga pojedynczego MODUŁU BATERYJNEGO (jeżeli występuje)	do 69kg	
34.	Wymiary UPS - wersja RACK	nie większe niż: wysokość 86mm; szerokość 438mm; głębokość 576mm	
35.	Wymiary pojedynczego MODUŁU BATERYJNEGO - wersja RACK (jeżeli występuje)	nie większe niż: wysokość 130mm; szerokość 438mm; głębokość 596mm	
36.	Łączna wysokość w szafie RACK 19" dla oferowanego zestawu	nie więcej niż 8U	

GWARANCJA/SERWIS			
37.	Serwis	serwis gwarancyjny realizowana wyłącznie przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta	
38.		autoryzowany serwis producenta zlokalizowany w Polsce	
39.		naprawa w maksymalnie 5 dni roboczych	
40.		serwis realizowany w systemie door to door	
41.	Oprogramowanie	oprogramowanie w języku polskim do zarządzania i monitorowania pracy UPS dla Windows, Linux oraz systemów wirtualizacji VMware, Hyper-V, Citrix XenServer	
		możliwość edycji nazw urządzeń na liście monitorowanych UPSów	
		wsparcie producenta (telefoniczne oraz mailowe) w języku polskim odnośnie konfiguracji i rozwiązywania problemów	
ZASTOSOWANE STANDARDY			
42.	Deklaracje	CE	
DODATKOWE OŚWIADCZENIA/DOKUMENTY			
43.	Certyfikaty producenta	ISO 9001:2015 dla producenta sprzętu obejmujący proces projektowania, produkcji i serwisowania	

Nazwa i typ urządzenia:

.....

Producent:

.....

Model:

.....

Tabela nr 3: Punkt Dystrybucyjny

L.p.	PARAMETRY \ TYP	Wymagania minimalne	Parametr oferowany (opisać lub potwierdzić spełnianie)
1.	Moc wyjściowa (pozorna / czynna)	minimum 1250 VA	
		minimum 1250 W	
2.	Topologia	VI (line interactive)	
3.	Typ obudowy	Rack / Tower	

4.	Chłodzenie	Wymuszone, wewnętrzne wentylatory	
WEJŚCIE			
5.	Napięcie znamionowe (wartość skuteczna)	230 V AC	
6.	Zakres napięcia wejściowego (wartości skuteczne) i tolerancja	178 ÷ 281 V AC ± 2 %	
7.	Częstotliwość znamionowa napięcia wejściowego	50 Hz	
8.	Zakres częstotliwości i tolerancja	45 ÷ 55 Hz ± 1 Hz	
10.	Progi przełączania: sieć – UPS	178 ÷ 281 V AC ± 2 %	
WYJŚCIE			
11.	Napięcie znamionowe (wartość skuteczna)	230 V AC	
12.	Zakres napięcia wyjściowego (wartości skuteczne) i tolerancja – praca sieciowa	195 ÷ 253 V AC ± 2 %	
13.	Zakres napięcia wyjściowego (wartości skuteczne) i tolerancja – praca rezerwowa	230 V AC ± 5 %	
14.	Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	± 10 %	
15.	Kształt napięcia wyjściowego (przy pracy rezerwowej / sieciowej)	Sinusoidalny / Tak jak na wejściu	
16.	Częstotliwość znamionowa napięcia wyjściowego	50 Hz	
17.	Filtracja napięcia wyjściowego	Filtr przeciwzakłócenia RFI/EMI, tłumik warystorowy	
18.	Progi przełączania: UPS – sieć	183 ÷ 276 V AC ± 2 %	
19.	Czas przełączenia na pracę rezerwową	< 3 ms	
20.	Czas powrotu na pracę sieciową	0 ms	
21.	Przebieżalność	> 105% - 15 s (wyłączenie UPS)	
AKUMULATORY I CZASY PODTRZYMANIA			
22.	Akumulatory wewnętrzne	minimum 12 V / 7 Ah VRLA	
23.	możliwość podpięcia modułów bateryjnych	wymagane minimum 1szt	
24.	Czas podtrzymania z baterii wewnętrznych dla obciążenia 80 % Pmax	minimum 4 minuty	
25.	Maksymalny czas ładowania baterii wewnętrznych UPS do 90% pojemności baterii - po uprzednim rozładowaniu obciążeniem równym 80% Pmax (do wyłączenia się zasilacza).	do 4 h	
PARAMETRY MECHANICZNE			
26.	Wymiary – Rack (wys. X szer. X gł.)	nie większe niż 132 x 440 x 460 mm	

27.	Masa zasilacza	nie większa niż 27 kg	
ZABEZPIECZENIA			
28.	Zabezpieczenie wejściowe	Przeciwzwarceniowe – Bezpiecznik automatyczny	
		16 A / 250 V AC	
		Przeciwprzepięciowe	
29.	Zabezpieczenie wyjściowe	Elektroniczne – przeciwzwarceniowe i przeciążeniowe	
30.	Zabezpieczenia wejścia DC (akumulatory wewnętrzne)	Zabezpieczenie nadprądowe	
31.	Zabezpieczenia DC (zewnętrzny moduł bateryjny)	Zabezpieczenie nadprądowe	
WYPOSAŻENIE I FUNKCJE DODATKOWE			
32.	Przyłącza wyjściowe (liczba i typ gniazd)	minimum 8 gniazd z podtrzymaniem bateryjnym (w tym minimum 2 gniazda w standardzie PL z bolcem uziemiającym)	
33.	Sygnalizacja	Akustyczno – optyczna; graficzny wyświetlacz LCD z menu w języku polskim, minimum 1 dioda LED	
34.	Interfejsy komunikacyjne	USB HID, SNMP/HTTP	
35.	Wsporniki do montażu w szafie RACK	wymagane	
36.	Oprogramowanie monitorująco-zarządzające	oprogramowanie w języku polskim do zarządzania i monitorowania pracy UPS .	
		możliwość zdalnego włączenia / wyłączenia UPSa (poprzez SNMP)	
		wymagane wsparcie producenta (telefoniczne oraz mailowe) w języku polskim odnośnie konfiguracji i rozwiązywania problemów.	
		wsparcie dla systemów Linux, Windows oraz wirtualizacji Hyper-V, Vmware, XenServer	
37.	Ustawienie minimalnego stopnia naładowania, który akumulatory muszą osiągnąć, aby zasilacz uruchomił się po rozładowaniu akumulatorów i powrocie napięcia sieciowego	wymagane	
38.	Możliwość aktualizacji firmware w UPS przez użytkownika	wymagane	
ZASTOSOWANE STANDARDY			
39.	Deklaracje	CE	

40.	Normy	PN-EN 62040-1:2009, PN-EN 62040-2:2008	
GWARANCJA / SERWIS			
41.	Serwis	serwis gwarancyjny realizowana wyłącznie przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta	
		autoryzowany serwis producenta zlokalizowany w Polsce	
		naprawa urządzenia do 5 dni roboczych	
		serwis realizowany w systemie door to door	
DODATKOWE OŚWIADCZENIA/DOKUMENTY			
	Certyfikaty producenta	Certyfikat ISO 9001:2015 dla producenta sprzętu obejmujący proces projektowania, produkcji i serwisowania	

.....
(data)

.....
(podpis)