



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie

ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin, tel.: 91 43 29 503 lub 500, fax 91 43 29 501

www.spzozmswia.szczecin.pl biuro@spzozmswia.szczecin.pl

BGK 32 1130 1176 0022 2137 2520 0006, NIP 852-21-98-181,

REGON 810733454, KRS 0000001757



Szczecin, 24.10.2023 r.

Znak sprawy: WZZ-ZO.19-1215-10/2023.

Zapytanie ofertowe o wartości nieprzekraczającej 130 000,00 złotych pn.: „Wykonanie usługi konserwacji instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych oraz systemów wentylacyjnych w SP ZOZ MSWiA w Szczecinie .”

I. Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia składa się z 2 pakietów i obejmuje:

1) W zakresie Pakietu nr 1:

- Wykonanie czynności serwisowych dla urządzeń klimatyzacyjnych jednostek zewnętrznych i wewnętrznych,
- Wykonanie czynności serwisowych dla centrali klimatyzacyjnych i wentylacyjnych,
- Wykonanie czynności serwisowych dla systemów zasilania, sterowania i nawilżaczy parowych.

2) W zakresie Pakietu nr 2:

- Wykonanie czynności serwisowych dla urządzeń klimatyzacji dwóch serwerowni w zakresie:
 - systemu chłodzącego Liebert CRV 020RA- jednostki wewnętrzne (dwa urządzenia)+ jednostki zewnętrzne.
 - systemu chłodzącego Liebert HPSE 08- jednostki wewnętrzne(dwa urządzenia) + jednostki zewnętrzne.

2. Szczegółowy opis zakresu usługi zawiera Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ).

3. Zamawiający przewiduje możliwość odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej oraz sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Działem Techniczno-Eksploatacyjnym (telefon do kontaktu 91 433 32 131) - w dniach od wtorku do piątku, w godzinach od 8:00 do 12:00

4. Dopuszcza się składanie ofert częściowych.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie.

6. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia składania ofert.

II. Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia z postępowania.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1) dysponują 3 osobami posiadającymi świadectwa kwalifikacji eksploatacji E oraz 1 osobą posiadającą świadectwo kwalifikacji dozoru.

3. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 r. poz. 835): wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt. 3 (ustawy jak powyżej);

1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt. 3 (ustawy jak powyżej);

2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego



2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 (ustawy jak powyżej);

- 3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 (ustawy jak powyżej).
4. Wykluczenie określone w pkt 3 ppkt 1, 2 i 3 następować będzie na okres trwania ww. okoliczności.

III. Wykaz dokumentów lub oświadczeń, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz dokumentów opisujących przedmiot zamówienia.

1. Wypełniony formularz oferty cenowej – w formie Załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego.
2. Wypełnione oświadczenie – w formie Załącznika nr 5 do Zapytania ofertowego.
3. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, wraz z informacją o ich kwalifikacjach zawodowych, uprawnieniach, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, – w formie Załącznika nr 6 do Zapytania ofertowego.
4. Dokument dopuszczający Wykonawcę do obrotu prawnego – tj. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

IV. Opis sposobu obliczenia ceny.

Zaoferowana cena powinna być wyrażona w polskiej walucie (PLN) w kwocie brutto. Powinna ona obejmować wszystkie upusty i rabaty. Należy podać tylko jedną cenę, bez przedstawiania opcji, wariantów, czy alternatyw. Cena powinna obejmować pełny koszt realizacji zamówienia.

V. Termin realizacji zamówienia.

Umowa na realizację przedmiotowego zamówienia publicznego zostanie zawarta na okres 24 miesięcy od dnia podpisania umowy z Wykonawcą wybranym w rezultacie przedmiotowego zapytania ofertowego.

VI. Warunki płatności.

Termin płatności faktury: do 30 dni od daty jej doręczenia do siedziby Zamawiającego.

VII. Kryteria i sposób oceny ofert.

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami:

| Kryterium | Waga kryterium |
|---|----------------|
| Cena | 70 % |
| Czas reakcji w przypadku interwencji | 15 % |
| Cena jednostkowa roboczo-godziny pracy serwisanta w przypadku awaryjnego wezwania serwisu | 15% |

ocena ofert zostanie dokonana w sposób następujący:

1. Kryterium 1– Cena

Ocena w tym kryterium będzie dokonywana wg następującego wzoru:

najniższa zaoferowana cena spośród złożonych ofert
----- x 70 pkt x 100%
cena zaoferowana w ofercie badanej

Maksymalną liczbę punktów w obrębie tego kryterium, otrzyma oferta z najniższą ceną.



2. Kryterium 2 – Czas reakcji w przypadku interwencji

- 1) do 1 godz. - 15 pkt
- 2) do 2 godz. - 10 pkt
- 3) do 3 godz. - 5 pkt
- 4) do 4 godz. - 0 pkt

Czas reakcji zaoferowany w ofercie nie może być krótszy niż 1 godzina oraz nie może być dłuższy niż 4 godziny. Maksymalną liczbę punktów w obrębie tego kryterium, otrzyma oferta z najkrótszym oferowanym czasem reakcji.

3. Kryterium 3 – Cena roboczo-godziny pracy serwisanta w przypadku awaryjnego wezwania serwisu

Ocena w tym kryterium będzie dokonywana wg następującego wzoru:

$$\frac{\text{najniższa zaoferowana cena roboczo-godziny spośród złożonych ofert}}{\text{cena roboczo-godziny zaoferowana w ofercie badanej}} \times 15 \text{ pkt} \times 100\%$$

Maksymalną liczbę punktów w obrębie tego kryterium, otrzyma oferta z najniższą ceną za roboczo-godzinę.

2. Zamawiający ocenia oferty i jako najkorzystniejszą wybierze ofertę, która zdobędzie największą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny ofert. Gdy dwie lub więcej ofert otrzymają taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych, w których zaoferują nową cenę .

VIII. Miejsce i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty e-mail: biuro@spzozmswia.szczecin.pl, w terminie do dnia **07.11.2023 r., do godz. 13:00.**

Osobą wyznaczoną przez Zamawiającego do kontaktu z potencjalnymi Wykonawcami zainteresowanymi podpisaniem umowy na realizację przedmiotowego zamówienia jest: p. Bożena Wołowczyk – nr tel. 91 43 29 586.

IX. Ochrona danych osobowych:

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

- 1) administratorem Pani / Pana danych osobowych jest SP ZOZ MSWiA w Szczecinie z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 44, 70-382 Szczecin;
- 2) inspektorem ochrony danych osobowych w SP ZOZ MSWiA w Szczecinie jest p. Tomasz Łubiński, kontakt: lubinski@spzozmswia.szczecin.pl;
- 3) Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: nr **20/19/2023** prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
- 4) odbiorcami pozyskanych i przetwarzanych danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp;
- 5) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- 6) w odniesieniu do pozyskanych i przetwarzanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- 7) osobie, której dane osobowe przetwarzane są przez administratora w związku z niniejszym postępowaniem, przysługuje:
 - a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
 - b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników),



- c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego),
 - d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani / Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani / Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
- 8) osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora w związku z niniejszym postępowaniem, nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do usunięcia Pani / Pana danych osobowych,
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, z uwagi na podstawę prawną przetwarzania Pani / Pana danych osobowych, tj. art. 6 ust. 1 lit c) RODO;
- 9) osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora w związku z niniejszym postępowaniem, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Załączniki do Zapytania ofertowego:

1. Załącznik nr 1 - Oferta cenowa.
2. Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia.
3. Załącznik nr 3 - Metodologia Czynności Serwisowych Wykonywanych Podczas Przeglądu Okresowego Central Wentylacyjnych i Klimatyzacyjnych
4. Załącznik nr 4 - Wykaz Klimatyzatorów, Central Wentylacyjnych I Nawilżaczy w SP ZOZ MSWIA w Szczecinie
5. Załącznik nr 5 - Wzór umowy w zakresie pakietu nr 1
6. Załącznik nr 5 a - Wzór umowy w zakresie pakietu nr 2
7. Załącznik nr 6 - Oświadczenie.
8. Załącznik nr 7 - Wykaz osób.

**Dyrektor
SP ZOZ MSWIA w Szczecinie
dr Elżbieta Kasprzak**



Nr postępowania: ZO/19/2023

.....
Pieczęć Wykonawcy**OFERTA CENOWA**

Ja, niżej podpisany działając w imieniu i na rzecz:

.....
(pełna nazwa oraz adres siedziby Wykonawcy)

REGON:

NIP:

nr konta bankowego:

nr tel.: e-mail:

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe pn.: **„Wykonanie usługi konserwacji instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych oraz systemów wentylacyjnych w SP ZOZ MSWiA w Szczecinie ”**

1. Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach płatności określonych w zapytaniu ofertowym za wynagrodzeniem w wysokości:

1) Pakiet nr¹ : **zł brutto** (słownie złotych brutto:),
w tym: zł netto (słownie złotych netto:.....)+
..... % VAT (kwota podatku VAT:) tj. miesięczne w wysokości: **zł brutto**
(słownie złotych brutto:), w tym: zł netto (słownie złotych netto:
.....) + 23% VAT (kwota podatku VAT: zł);2) W przypadku wystąpienia awarii cenę jednostkową za roboczo-godzinę w wysokości: zł brutto
(słownie złotych brutto:), w tym: zł netto (słownie złotych netto:
.....) + 23% VAT (kwota podatku VAT: zł);

3) Oferuję (my) czas reakcji w przypadku awarii w ciągugodzin od otrzymania zgłoszenia.

2. Umowa zawarta zostanie na okres 24 m-cy od dnia jej podpisania.

3. Termin płatności faktury określamy na 30 dni od daty jej doręczenia do siedziby Zamawiającego.

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.

5. Oświadczamy, że zawarty w zapytaniu ofertowym wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

6. Wykonawca oświadcza, że jest / nie jest* płatnikiem podatku VAT.

7. Oświadczamy, że cena wskazana w ofercie obejmuje **wszystkie** koszty związane z realizacją przedmiotowego zamówienia.

8. Oświadczamy, że jesteśmy związani naszą ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

....., dnia

.....
podpis(y)¹Wykonawca winien dostosować ilość pól do ilości oferowanych Pakietów. Proszę podać nr Pakietu, na który składana jest oferta.

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

Nr postępowania: **ZO/19/2023.**

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia będzie wykonanie usługi konserwacji instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych oraz systemów wentylacyjnych w SP ZOZ MSWiA w Szczecinie.

I. Zakres zamówienia i podstawa wykonania obejmuje:

Pakiet 1:

- 1) wykonanie czynności serwisowych dla urządzeń klimatyzacyjnych:
 - jednostki zewnętrzne:
 - sprawdzenie mocowania konstrukcji wsporczej,
 - sprawdzenie połączeń elektrycznych,
 - ocenę stanu oraz czyszczenie wymiennika ciepła,
 - sprawdzenie instalacji freonowej,
 - ocenę stanu zespołu sprężarki,
 - ocenę stanu oraz konserwację zespołu wentylatora,
 - pomiary parametrów pracy (ciśnienie po stronie gazowej).
 - jednostki wewnętrzne:
 - monitoring stanu zabrudzenia i zużycia filtrów,
 - sprawdzenie drożności instalacji odprowadzania kondensatu wraz z czyszczeniem,
 - ewentualne uzupełnienie czynnika chłodzącego,
 - sprawdzenie pewności połączeń elektrycznych,
 - czyszczenie filtrów przy użyciu środków grzybobójczych i bakteriobójczych, bądź wymianę filtrów na nowe.
- 2) wykonanie czynności serwisowych dla central klimatyzacyjnych i wentylacyjnych:
 - oględziny i ocena stanu technicznego urządzenia,
 - czyszczenie, w przypadku możliwości, działkowych filtrów powietrza,
 - sprawdzenie stanu filtrów kieszeniowych,
 - kontrola zespołów wentylatorowych w zakresie nawiewu i wywiewu (sprawdzenie łożysk, kontrola stanu i naciągu pasków klinowych),
 - kontrola odkraplaczy i czyszczenie syfonów odpływowych,
 - sprawdzenie działania przepustnic powietrza w zakresie nawiewu i wywiewu, wymiennika krzyżowego, wymiennika obrotów.
- 3) wykonanie czynności serwisowych dla systemów zasilania, sterowania i nawilzaczy parowych:
 - sprawdzenie stanu technicznego aparatury łączącej,
 - sprawdzenie stanu urządzeń zabezpieczających,
 - kontrola czujników pomiarowych (temperatury, ciśnienia),
 - sprawdzenie działania siłowników przepustnic i zaworów regulacyjnych,
 - sprawdzenie działania termostatów przeciwarzamrozeniowych,
 - kontrola pracy i przetestowanie poprawności działania zainstalowanych zabezpieczeń,
 - dostosowanie programów czasowych, nastaw temperatur do potrzeb użytkownika,
 - sprawdzenie stanu technicznego sterowników, rozdzielnic, przewodów,
 - sprawdzenie stanu napisów, oznaczeń oraz elektrycznych połączeń śrubowych.

Metodologia czynności serwisowych wykonywanych podczas przeglądu okresowego central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego.

Wykaz klimatyzatorów, central wentylacyjnych i nawilzaczy w SP ZOZ MSWiA w Szczecinie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.

Pakiet 2:

- 1) Wykonanie czynności serwisowych dla urządzeń klimatyzacji dwóch serwerowni w zakresie:
 - systemu chłodzącego Liebert CRV 020RA – jednostki wewnętrzne (dwa urządzenia) + jednostki zewnętrzne,



- usunięcie zanieczyszczeń stałych/organicznych typu brud, grzyby, alergeny, zarodniki, bakterie itp.,
- odkażanie środkami chemicznymi które eliminują wszelkie bakterie i drobnoustroje na powierzchni parownika i tacy ociekowej,
- czyszczenie filtrów jednostki lub wymiana zużytych i niezdatnych do dalszej eksploatacji na nowe,
- oczyszczenie obudowy i wentylatora powietrza/turbiny nawiewnej,
- szczegółowe sprawdzenie pracy i parametrów sterowania urządzenia,
- systemu chłodzącego Liebert HPSE 08 – jednostki wewnętrzne (dwa urządzenia) + jednostki zewnętrzne.
 - usunięcie zanieczyszczeń stałych/organicznych typu brud, grzyby, alergeny, zarodniki, bakterie itp.,
 - odkażanie środkami chemicznymi które eliminują wszelkie bakterie i drobnoustroje na powierzchni parownika i tacy ociekowej,
 - czyszczenie filtrów jednostki lub wymiana zużytych i niezdatnych do dalszej eksploatacji na nowe,
 - oczyszczenie obudowy i wentylatora powietrza/turbiny nawiewnej,
 - szczegółowe sprawdzenie pracy i parametrów sterowania urządzenia.

II. Do obowiązków Wykonawcy, poza wymienionymi wyżej, należy również w szczególności:

- 1) przygotowanie dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie nowego wykazu klimatyzatorów, central wentylacyjnych i nawilzaczy w zestawieniu tabelarycznym wraz z listą filtrów dla wszystkich systemów wentylacyjnych. Zestawienie powinno zawierać m. in.: lp., oddział, numer pomieszczenia, nazwę centrali, typ centrali, dane techniczne urządzenia, typ i rodzaj filtra, wymiary filtra.
- 2) w wypadku powstania uszkodzenia lub zniszczenia mienia w toku wykonywania czynności, naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego,
- 3) zatrudnienie osób posiadających aktualne badania lekarskie, aktualne przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego (zabezpieczenia przeciwpożarowego i ochrony przeciwpożarowej) odpowiadające rodzajowi wykonywanych prac oraz przeszkolonych stanowiskowo w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego (zabezpieczenia przeciwpożarowego i ochrony przeciwpożarowej) w zakresie odpowiadającym rodzajowi wykonywanych prac,
- 4) odsunięcie od wykonywania prac serwisowych każdej osoby, która przez swój brak kwalifikacji lub uprawnień oraz z innego powodu zagraża w jakikolwiek sposób należytemu wykonaniu umowy lub naraża Zamawiającego na szkody lub straty,
- 5) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody spowodowane przez wszystkie osoby zatrudnione przy wykonywaniu prac serwisowych, powstałe w szczególności na skutek naruszenia przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego (zabezpieczenia przeciwpożarowego i ochrony przeciwpożarowej),
- 6) Wykonawca winien wykonać wszelkie prace zabezpieczające i pomocnicze, w tym transport niezbędnych materiałów, właściwe ich zabezpieczenie i składowanie oraz zaopatrzenie kadry we wszelkie niezbędne środki ochrony osobistej wraz ze szkoleniami i innymi elementami niezbędnymi do wykonania przedmiotu zamówienia,
- 7) Wykonawca jest zobowiązany do organizowania sposobu realizacji usługi w sposób zapewniający zwykłą działalność SP ZOZ MSWiA w Szczecinie.

III. Podstawa wykonania zamówienia: kalkulacja Zamawiającego

IV. Szczegółowy zakres:

1. Oględziny i ocena stanu technicznego urządzenia:
 - 1) Sprawdzenie wzrokowe pod kątem uszkodzeń zewnętrznych urządzenia, ocena pracy urządzenia uwzględniająca szczelność (przy nieszczelnych sekcjach z urządzenia wydobywa się "gwizd"),
 - 2) Kontrola wzrokowa właściwego montażu urządzeń, podłączenia z instalacją wentylacji,
 - 3) Kontrola wzrokowa podłączenia mediów, o ile występują.
2. Czyszczenie oraz wymiana działkowych filtrów powietrza nawiewnego i wywiewanego:
 - 1) Ocena stanu zabrudzenia filtrów działkowych powietrza po stronie czerpalnej i wywiewnej, konieczność wymiany filtrów jest zapisana w uwagach w karcie przeglądu konserwacyjno-serwisowego,



- 2) W przypadku gdy urządzenie jest wyposażone w automatykę producenta, wymiana ww. filtrów jest sygnalizowana na wyświetlaczu automatyki.
3. Sprawdzenie stanu filtrów kieszeniowych i ich wymiana:
- 1) Ocena stanu zabrudzenia filtrów kieszeniowych powietrza po stronie czerpalnej i wywiewnej, konieczność wymiany filtrów jest zapisana w uwagach w karcie przeglądu konserwacyjno-serwisowego,
 - 2) W przypadku gdy urządzenie jest wyposażone w automatykę producenta, wymiana ww. filtrów jest sygnalizowana na wyświetlaczu automatyki.
4. Kontrola zespołu wentylatorowych nawiew - wywiew (sprawdzenie łożysk, kontrola stanu i naciągu pasków klinowych):
- 1) Kontrola słuchowa pracy wentylatorów, sprawdzenie stanu zabrudzenia łopat wentylatora w przypadku konieczności czyszczenie, kontrola nastaw presostatów, kontrola stanu połączeń elastycznych,
 - 2) Kontrola wzrokowa stanu pasków klinowych, o ile występują,
 - 3) Manualne sprawdzenie naciągu pasków klinowych, ugięcia zgodne z wymaganiami DTR urządzenia,
 - 4) Sprawdzenie prądów pobieranych przez silniki wentylatorów i porównanie z prądami podanymi na tabliczkach znamionowych, o ile występują i o ile są czytelne,
 - 5) Konserwacja łożysk wentylatorów poprzez smarowanie, o ile nie są bezobsługowe,
 - 6) Ocena stanu czystości sekcji wentylatorowej.
5. Kontrola odkraplaczy i czyszczenie syfonów odpływowych:
- 1) Sprawdzenie wzrokowe drożności odprowadzenia skroplin, demontaż i czyszczenie syfonów,
 - 2) Czyszczenie tac za pomocą pianki w aerozolu, metodą psiknij i zapomnij, jeżeli występuje taka konieczność.
6. Sprawdzenie działania przepustnic powietrza- nawiew-wywiew wymiennik krzyżowy, wymiennik obrotów:
- 1) Kontrola wzrokowa poprawności otwierania się i zamykania przepustnic za pomocą siłowników poprzez załączanie oraz wyłączanie urządzenia,
 - 2) Kontrola wzrokowa sekcji wymiennika krzyżowego pod kątem czystości oraz sprawdzenie działania siłownika przepustnicy,
 - 3) Kontrola wymiennika obrotowego pod kątem czystości, w razie konieczności czyszczenie,
 - 4) Kontrola wzrokowa stanu pasków klinowych i linek oraz manualna kontrola obrotów wymiennika wraz z oceną stanu napędu wymiennika obrotowego.

V. Obowiązki Wykonawcy

Do obowiązków Wykonawcy należą:

1. Strony umowy zgodnie oświadczają że dołożą wszelkich starań do sprawnej realizacji zakresu objętego umową.
2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przestrzegania zarządzeń Zleceniodawcy oraz obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, BHP, sanitarno-epidemiologicznych, ochrony środowiska na obiekcie zleconych prac Zleceniodawcy.
3. Zleceniobiorca będzie realizował powierzony mu zakres umowy zgodnie z posiadaną wiedzą i przygotowaniem zawodowym, zaś Zleceniodawca będzie na bieżąco realizował wskazania Zleceniobiorcy dla sprawnej realizacji eksploatacji urządzeń.
4. Zleceniobiorca zobowiązany jest na własny koszt usunąć opakowania, śmieci oraz wszelkie inne zanieczyszczenia wynikające z realizacji umowy z terenu szpitala. Korzystanie ze stojących na terenie szpitala pojemników i zasobników jako miejsce na odpady Zleceniobiorcy jest zakazane. Nieprzestrzeganie zakazu będzie skutkowało zastosowaniem kar w wysokości opłat za najdroższe odpady medyczne.
5. Osoby wyznaczone przez Zleceniobiorcę do wykonywania pracy na terenie szpitala i jego agendach odpowiadają za zachowanie wszelkich informacji, które nabyły w trakcie wykonywania umowy w tajemnicy.



Nr postępowania: **ZO/19/2023.**

METODOLOGIA CZYNNOŚCI SERWISOWYCH WYKONYWANYCH PODCZAS PRZEGLĄDU OKRESOWEGO CENTRAL WENTYLACYJNYCH I KLIMATYZACYJNYCH

1. Oględziny i ocena stanu technicznego urządzenia:
 - 1) sprawdzenie wzrokowe pod kątem uszkodzeń zewnętrznych urządzenia, ocena pracy urządzenia uwzględniająca szczelność (przy nieszczelnych sekcjach z urządzenia wydobywa się "gwizd"),
 - 2) kontrola wzrokowa właściwego montażu urządzeń, podłączenia z instalacją wentylacji,
 - 3) kontrola wzrokowa podłączenia mediów, o ile występują.
2. Czyszczenie oraz wymiana działkowych filtrów powietrza nawiewnego i wywiewanego:
 - 1) ocena stanu zabrudzenia filtrów działkowych powietrza po stronie czerpalnej i wywiewnej, konieczność wymiany filtrów jest zapisana w uwagach w karcie przeglądu konserwacyjno-serwisowego,
 - 2) w przypadku gdy urządzenie jest wyposażone w automatykę producenta, wymiana ww. filtrów jest sygnalizowana na wyświetlaczu automatyki.
3. Sprawdzenie stanu filtrów kieszeniowych i ich wymiana:
 - 1) ocena stanu zabrudzenia filtrów kieszeniowych powietrza po stronie czerpalnej i wywiewnej, konieczność wymiany filtrów jest zapisana w uwagach w karcie przeglądu konserwacyjno-serwisowego,
 - 2) w przypadku gdy urządzenie jest wyposażone w automatykę producenta, wymiana ww. filtrów jest sygnalizowana na wyświetlaczu automatyki.
4. Kontrola zespołu wentylatorowych nawiew - wywiew (sprawdzenie łożysk, kontrola stanu i naciągu pasków klinowych):
 - 1) kontrola słuchowa pracy wentylatorów, sprawdzenie stanu zabrudzenia łopat wentylatora w przypadku konieczności czyszczenie, kontrola nastaw presostatów, kontrola stanu połączeń elastycznych,
 - 2) kontrola wzrokowa stanu pasków klinowych, o ile występują,
 - 3) manualne sprawdzenie naciągu pasków klinowych, ugięcia zgodne z wymaganiami DTR urządzenia,
 - 4) sprawdzenie prądów pobieranych przez silniki wentylatorów i porównanie z prądami podanymi na tabliczkach znamionowych, o ile występują i o ile są czytelne,
 - 5) konserwacja łożysk wentylatorów poprzez smarowanie, o ile nie są bezobsługowe,
 - 6) ocena stanu czystości sekcji wentylatorowej.
5. Kontrola odkraplaczy i czyszczenie syfonów odpływowych:
 - 1) sprawdzenie wzrokowe drożności odprowadzenia skroplin, demontaż i czyszczenie syfonów,
 - 2) czyszczenie tac za pomocą pianki w aerozolu, metodą psiknij i zapomnij, jeżeli występuje taka konieczność.
6. Sprawdzenie działania przepustnic powietrza - nawiew - wywiew wymiennik krzyżowy, wymiennik obrotów:
 - 1) kontrola wzrokowa poprawności otwierania się i zamykania przepustnic za pomocą siłowników poprzez załączanie oraz wyłączanie urządzenia,
 - 2) kontrola wzrokowa sekcji wymiennika krzyżowego pod kątem czystości oraz sprawdzenie działania siłownika przepustnicy,
 - 3) kontrola wymiennika obrotowego pod kątem czystości, w razie konieczności czyszczenie,
 - 4) kontrola wzrokowa stanu pasków klinowych i linek oraz manualna kontrola obrotów wymiennika wraz z oceną stanu napędu wymiennika obrotowego.



**WYKAZ KLIMATYZATORÓW, CENTRAL WENTYLACYJNYCH I NAWILŻACZY
W SP ZOZ MSWIA W SZCZECINIE**

| Lp. | Budynek | Oddział / Wydział | Nazwa urządzenia | | Typ |
|-----|----------------|--------------------------------|---|--|---------------------------------------|
| 1 | Budynek główny | Pracownia naczyniowa | Centrala wentylacyjna System Air | | RB-50-25/15 |
| 2 | | | klimatyzator LG | | AUUC 246 AUT24ACP NFA (ATNC 246 FLCA) |
| 3 | | | Klimatyzator kanałowy LG | | LG SM18.N14 |
| 4 | | Pomieszczenia po rehabilitacji | N1 | agregat grzewczy kanałowy VTS clima / nawiew | CV-P1-P/HW |
| 5 | | | N3 | agregat grzewczy wentylacyjny VTS clima | CV-P1-L/HW |
| 6 | | | N5 | aparat grzewczy kanałowy VTS clima / nawiew | CV-P1-L/HW |
| 7 | | | N2, N3, N5 | wentylatory kanałowe System Air | CV-P1-L/V |
| 8 | | | N7 W8W10 | nagrzewnica kanałowa z filtrem system Air | VBF200 |
| 9 | | | N7 W8W10 | wentylator kanałowy system Air | KFKE 200 TW |
| 10 | | | wentylator wyciągowy, kanałowy system Air | | KFKE 250 M TW |
| 11 | | | N9 W8W10 | nagrzewnica kanałowa z filtrem system Air | VBF200 |
| 12 | | | N9 W8W10 | wentylator kanałowy system Air | KFKE 200 TW |
| 13 | | | N13 | nagrzewnica kanałowa z filtrem system Air | VBF250 |
| 14 | | | N13 | wentylator kanałowy system Air | KVKE 250 M TW |
| 15 | | Laboratorium | Klimatyzator Electra Split - podstropowy | | PXD 18 RCR, GC SIM 18 RC |
| 16 | | | Klimatyzator Carrier X Power Silver Plus | | 38 WYV 012 S, 42NQV012s |
| 17 | | RTG | Centrala wentylacyjna System Air | | VX 700 E |
| 18 | | Rezonans magnetyczny | N1, W1 | Centrala wentylacyjna System Air | AIR |
| 19 | | | N2 | Centrala wentylacyjna System Air | VX-700 EV-R |
| 20 | | | Klimatyzator Carrier | | FX4CSZ, 38EYX0 |
| 21 | | OIOM | N1, W1 | Centrala klimatyzacyjna Juwent | LS-1-L |
| 22 | | | N2, W2 | Centrala klimatyzacyjna Juwent | CP 1-L |
| 23 | | | W3 | Wywiewna centrala klimatyzacyjna Juwent | Juwent |
| 24 | | | Agregat chłodniczy Clivent | | WSAT 102 / GP2.2 |



| | | | | |
|----|-----------------------|-------------------------|-----------------------------------|---|
| 25 | | | Klimatyzator DAIKIN | RKS 60 F2 V1 B + j. wewnętrzna |
| 26 | | Endoskopia | Klimatyzatory Toshiba | RAS 137SAVE3, RAS 137SKVE3 |
| 27 | | | Klimatyzatory Toshiba | RAS 107SAVE3, RAS 107SKVE3 |
| 28 | | | Klimatyzator LG | P18EN.NSK |
| 29 | | | Centralka wentylacyjna system AIR | AIR |
| 30 | | Okulistyka | Agregat wody lodowej Daikin | EWLP 030 KAWAN |
| 31 | | | N1, W1 | Centrala wentylacyjna Ventus VTS 40 L-GC H/F, VTS VS 40 RG |
| 32 | | | N1, W1 | Centrala wentylacyjna Clima VTS CV-A 1-L/GL-46C/7-7, CV-A 1-P/GL-256A/7-7 |
| 33 | | | N3, W3 | Centrala wentylacyjna Clima VTS CV-A 1-L/GL-246A/7-7, CV-A 1-P/GL-42BA/7-7 |
| 34 | | | Agregat chłodniczy Trane | CVGAM120 |
| 35 | | Blok operacyjny | N1, W1 | Centrala wentylacyjna VTS VS-55-R-GHC/F, VS-55-L-G |
| 36 | | | N2, W2 | Centrala wentylacyjna VTS VS-40-R-G, SV-40-L-GHC/F |
| 37 | | | N3, W3 | Centrala wentylacyjna VTS VS-40-R-G, VS-40-L-GHC/F |
| 38 | | | N4, W4 | Centrala wentylacyjna VTS VS-21-L-G/S, VS-21-R-GHC/F |
| 39 | | | N5, W5 | Centrala wentylacyjna VTS VS-21-L-G/S, VS-21-R-GHC/F |
| 40 | | | N6, W6 | Centrala wentylacyjna VTS VS-30-R-G, VS-L-GHC/F |
| 41 | | | N7, W7 | Centrala wentylacyjna System Air TLPW 315+RE3+TG-K330+TG-A130+AQUA24TFTLPW 315+RE3+TG-K330+TG-A130+AQUA24TF, DVSI310EV |
| 42 | | | N7, W7 | Centrala wentylacyjna System Air TLPW 315+RE3+TG-K330+TG-A130+AQUA24TFTLPW 315+RE3+TG-K330+TG-A130+AQUA24TF, DVSI310EV |
| 43 | | | N1 | Nawilżacz parowy VAPAC LE55D |
| 44 | | | N2 | Nawilżacz parowy VAPAC LE45D |
| 45 | | | N3 | Nawilżacz parowy VAPAC LE45D |
| 46 | | | N4 | Nawilżacz parowy VAPAC LE18D |
| 47 | | | N5 | Nawilżacz parowy VAPAC LE30D |
| 48 | | N6 | Nawilżacz parowy VAPAC LE45D | |
| 49 | | Pomieszczenie UPS | Klimatyzator Daikin | FTKS 50 BV MB, RKS 50 BV MB9 |
| 50 | | Chirurgia | Klimatyzator Airwell | HKDO24-N11, AWAU-YND024-H11 |
| 51 | | | Klimatyzator Mistubishi | MUZ-PM25Ve-e1, MSZ-PM25Va-e1 |
| 52 | Budynek administracji | Pomieszczenie dyrektora | Klimatyzator LG | LT-E1860 HL |
| 53 | | Serwerownia | Klimatyzator Toshiba | RAV-SM 563 AT-E |
| 54 | | Serwerownia | Klimatyzator Electra | ONG 12 RC/WNG 12RC |
| 55 | | Sala konferencyjna | Klimatyzator LG | S12AHP |
| 56 | Budynek magazynowy | Prosektorium | Agregat chłodniczy GEMT | 2285 B |



| | | | | |
|---------|---------------------|---|---|------------------------------|
| 57 | Budynek odpadów | Pomieszczenie odpadów | Klimatyzator Mistubishi | MUZ-DM25VA-E1, MSZ-DM25UA-E1 |
| 58 | Budynek rejestracji | Rejestracja | Centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna Dospel | Deimos 1/X-149C/1-1; 1-1/P;L |
| 59 | | | Agregat Hilux | HSX-36HF5 |
| *Uwaga: | | <p>W powyższym wykazie wskazano tylko główne jednostki, do oferty należy wycenić serwis wszystkich elementów kompatybilnych, które stanowią składowe central wentylacyjnych (np. Pompy, automatyka, nagrzewnice itp.);</p> <p>Powyższy wykaz może zawierać błędne informacje, zaleca się wykonanie wizji lokalnej w celu weryfikacji w/w zapisów;</p> | | |



Wzór umowy w zakresie Pakietu nr 1

UMOWA NR/2023/INNE

zawarta w dniu w Szczecinie pomiędzy:

I. Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie, z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 44, 70-382 Szczecin

NIP: 852-21-98-181

REGON: 810733454

KRS: 0000001757

prowadzony przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

zwanym w treści umowy „Zamawiającym”

reprezentowanym przez:

Elżbietę Kasprzak – Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie, uprawnionego do reprezentowania Zamawiającego zgodnie z informacją odpowiadającą odpisowi aktualnego KRS z dnia2023 r., który stanowi załącznik do umowy, a

II.....

NIP:

REGON:

KRS:

kapitał zakładowy:

reprezentowany(a)

.....

.....

zwaną(ym) w treści umowy „Wykonawcą”

Niniejsza umowa zawarta zostaje w wyniku udzielenia zamówienia publicznego bez zastosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), dalej „ustawy Pzp” na: **„Wykonanie usługi konserwacji instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych oraz systemów wentylacyjnych w SP ZOZ MSWiA w Szczecinie” - ZO/17/2023**, z uwagi na to, iż wartość zamówienia nie przekracza 130 000,00 złotych.

Przedmiot umowy

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do odpłatnego wykonywania kompleksową obsługę serwisową instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych oraz systemów wentylacyjnych, która obejmuje:

1) wykonanie czynności serwisowych dla urządzeń klimatyzacyjnych:

a) jednostki zewnętrzne:

- sprawdzenie mocowania konstrukcji wsporczej,
- sprawdzenie połączeń elektrycznych,
- ocenę stanu oraz czyszczenie wymiennika ciepła,
- sprawdzenie instalacji freonowej,
- ocenę stanu zespołu sprężarki,
- ocenę stanu oraz konserwację zespołu wentylatora,
- pomiary parametrów pracy (ciśnienie po stronie gazowej).

b) jednostki wewnętrzne:

- monitoring stanu zabrudzenia i zużycia filtrów,
- sprawdzenie drożności instalacji odprowadzania kondensatu wraz z czyszczeniem,
- ewentualne uzupełnienie czynnika chłodzącego,
- sprawdzenie pewności połączeń elektrycznych,



- czyszczenie filtrów przy użyciu środków grzybobójczych i bakteriobójczych, bądź wymianę filtrów na nowe.
- 2) Wykonanie czynności serwisowych dla central klimatyzacyjnych i wentylacyjnych:
 - a) oględziny i ocena stanu technicznego urządzenia,
 - b) czyszczenie, w przypadku możliwości, działkowych filtrów powietrza,
 - c) sprawdzenie stanu filtrów kieszeniowych,
 - d) kontrola zespołów wentylatorowych w zakresie nawiewu i wywiewu (sprawdzenie łożysk, kontrola stanu i naciągu pasków klinowych),
 - e) kontrola odkraplaczy i czyszczenie syfonów odpływowych,
 - f) sprawdzenie działania przepustnic powietrza w zakresie nawiewu i wywiewu, wymiennika krzyżowego, wymiennika obrotów.
 - 3) Wykonanie czynności serwisowych dla systemów zasilania, sterowania i nawilżaczy parowych:
 - a) sprawdzenie stanu technicznego aparatury łączącej,
 - b) sprawdzenie stanu urządzeń zabezpieczających,
 - c) kontrola czujników pomiarowych (temperatury, ciśnienia),
 - d) sprawdzenie działania siłowników przepustnic i zaworów regulacyjnych,
 - e) sprawdzenie działania termostatów przeciwzamrozeniowych,
 - f) kontrola pracy i przetestowanie poprawności działania zainstalowanych zabezpieczeń,
 - g) dostosowanie programów czasowych, nastaw temperatur do potrzeb użytkownika,
 - h) sprawdzenie stanu technicznego sterowników, rozdzielnic, przewodów,
 - i) sprawdzenie stanu napisów, oznaczeń oraz elektrycznych połączeń śrubowych.
2. Szczegółowy opis zakresu usługi zawiera Załącznik nr 2 do niniejszej umowy – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ).
 3. Metodologia czynności serwisowych wykonywanych podczas przeglądu okresowego central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy.
 4. Wykaz klimatyzatorów, central wentylacyjnych i nawilżaczy w SP ZOZ MSWiA w Szczecinie stanowi załącznik nr 4 do umowy.
 5. Wykonawca w przypadku wystąpienia awarii zobowiązany jest do reakcji w **ciągugodzin** od otrzymania zgłoszenia.
 6. Do obowiązków Wykonawcy, poza wymienionymi wyżej, należy również w szczególności:
 - 1) Przygotowanie dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie nowego wykazu klimatyzatorów, central wentylacyjnych i nawilżaczy w zestawieniu tabelarycznym wraz z listą filtrów dla wszystkich systemów wentylacyjnych. Zestawienie powinno zawierać m. in.: lp., oddział, numer pomieszczenia, nazwę centrali, typ centrali, dane techniczne urządzenia, typ i rodzaj filtra, wymiary filtra.
 - 2) W wypadku powstania uszkodzenia lub zniszczenia mienia w toku wykonywania czynności, naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego,
 - 3) Zatrudnienie osób posiadających aktualne badania lekarskie, aktualne przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego (zabezpieczenia przeciwpożarowego i ochrony przeciwpożarowej) odpowiadające rodzajowi wykonywanych prac oraz przeszkolonych stanowiskowo w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego (zabezpieczenia przeciwpożarowego i ochrony przeciwpożarowej) w zakresie odpowiadającym rodzajowi wykonywanych prac,
 - 4) Odsunięcie od wykonywania prac serwisowych każdej osoby, która przez swój brak kwalifikacji lub uprawnień oraz z innego powodu zagraża w jakikolwiek sposób należytemu wykonaniu umowy lub naraża Zamawiającego na szkody lub straty,
 - 5) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody spowodowane przez wszystkie osoby zatrudnione przy wykonywaniu prac serwisowych, powstałe w szczególności na skutek naruszenia przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego (zabezpieczenia przeciwpożarowego i ochrony przeciwpożarowej),
 - 6) Wykonawca winien wykonać wszelkie prace zabezpieczające i pomocnicze, w tym transport niezbędnych materiałów, właściwe ich zabezpieczenie i składowanie oraz zaopatrzenie kadry we wszelkie niezbędne środki ochrony osobistej wraz ze szkoleniami i innymi elementami niezbędnymi do wykonania przedmiotu zamówienia,
 - 7) Wykonawca jest zobowiązany do organizowania sposobu realizacji usługi w sposób zapewniający zwykłą działalność SP ZOZ MSWiA w Szczecinie.
 6. Naprawy i wymiany części instalacji rozliczane będą na zasadach przyjętych w regulaminie SP ZOZ MSWiA w Szczecinie dot. postępowań o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 130 000,00 złotych netto.
 7. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne umiejętności, wiedzę, środki, sprzęt i doświadczenie do



wykonania przedmiotu umowy i zobowiązuje się go wykonać z należytą starannością.

8. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą w zakresie realizacji zamówienia jest:: tel., e-mail:i@spzozmswia.szczecin.pl
9. Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy jest: tel.:, e-mail:

§ 2

1. Strony zawierają umowę na okres **24 miesięcy** od daty jej zawarcia. Umowa rozwiązuje się wcześniej w przypadku wyczerpania jej ogólnej wartości cenowej wynikającej z oferty Wykonawcy, a stanowiącej maksymalną wartość umowy.

§ 3

1. Z tytułu wykonania umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie, które będzie ustalane wg ceny zaoferowanej w ofercie Wykonawcy (Załącznik nr 1 do umowy).
2. Strony ustalają maksymalną wartość umowy na kwotę:**złotych brutto** (słownie złotych brutto:), w tym: zł netto (słownie złotych netto:) + 23% VAT (kwota podatku VAT: zł) zgodnie z ofertą cenową stanowiącą załącznik nr 1 do umowy.
3. Z tytułu wykonywania usługi stanowiącej przedmiot zamówienia Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości: **zł brutto** (słownie złotych brutto:), w tym: zł netto (słownie złotych netto:) + 23% VAT (kwota podatku VAT: zł);.
4. Wykonawcy przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu wykonania usługi w razie wystąpienia awarii. Wynagrodzenie będzie naliczane na podstawie raportu godzinowego według ceny jednostkowej za roboczo-godzinę w wysokości :.....**złotych brutto** (słownie złotych brutto:), w tym: zł netto (słownie złotych netto:) + 23% VAT (kwota podatku VAT: zł).
5. Usługi w razie wystąpienia awarii objęte niniejszą Umową będą rozliczane w okresach miesięcznych na podstawie raportu godzinowego z wykonanych prac. Wartość miesięcznej faktury za usługi będzie wyliczana ze wzoru: całkowita liczba godzin wynikająca z raportu godzinowego pomnożona przez stawkę godzinową wskazaną w ust. 4 niniejszego paragrafu.
6. Przez wynagrodzenie brutto rozumieć należy całkowitą należność z tytułu wykonania niniejszej umowy, zawierającą kwoty podatków i innych obciążeń publicznoprawnych płaconych również przez Wykonawcę.
7. Należność, o której mowa w ust. 3 oraz 4 wypłacana będzie w formie przelewu na wskazany na fakturze rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie 30 dni od potwierdzonej daty złożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę rachunku/faktury za wykonanie przedmiotu umowy.
8. Podstawą do wystawienia faktury/rachunku będzie w przypadku:
 - 1) wykonania usługi zgodnie z ust. 3 protokół z przeglądu serwisowego potwierdzający jakość wykonania usługi podpisany przez obie strony,
 - 2) Wykonania usługi zgodnie z ust. 4 raport godzinowy potwierdzający wykonanie usługi podpisany przez obie strony.
9. Miesiącem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.
10. Termin płatności uważa się za zachowany w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
11. W przypadku nieterminowego dokonania zapłaty należności przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy, Wykonawcy przysługiwają będą odsetki za opóźnienie transakcjach handlowych.

§ 4.

1. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania w okresie trwania umowy ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej a związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w kwocie 50 000,00 złotych. Wykonawca przedstawi aktualną polisę OC w załączeniu do niniejszej umowy.
2. Wykonawca ponosi na zasadach winy odpowiedzialność za działanie lub zaniechanie wykonywania przez siebie czynności będących przedmiotem niniejszej umowy.
3. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody spowodowane działalnością lub zaniechaniem odpowiedniego działania wynikłych w związku z realizacją niniejszej umowy, a powstałych u Zamawiającego.
4. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść przysługujących mu wobec Zamawiającego wierzytelności.
5. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z pozostałymi członkami personelu zatrudnionego przez Zamawiającego, w szczególności służyć pomocą i wiedzą.



§ 5.

1. Strony umowy zgodnie oświadczają że dołożą wszelkich starań do sprawnej realizacji zakresu objętego umową.
2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przestrzegania zarządzeń Zleceniodawcy oraz obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, BHP, sanitarno-epidemiologicznych, ochrony środowiska na obiekcie zleconych prac Zleceniodawcy.
3. Zleceniobiorca będzie realizował powierzony mu zakres umowy zgodnie z posiadaną wiedzą i przygotowaniem zawodowym, zaś Zleceniodawca będzie na bieżąco realizował wskazania Zleceniobiorcy dla sprawnej realizacji eksploatacji urządzeń.
4. Zleceniobiorca zobowiązany jest na własny koszt usunąć opakowania, śmieci oraz wszelkie inne zanieczyszczenia wynikające z realizacji umowy z terenu szpitala. Korzystanie ze stojących na terenie szpitala pojemników i zasobników jako miejsce na odpady Zleceniobiorcy jest zakazane. Nieprzestrzeganie zakazu będzie skutkowało zastosowaniem kar w wysokości opłat za najdroższe odpady medyczne.
5. Osoby wyznaczone przez Zleceniobiorcę do wykonywania pracy na terenie szpitala i jego agendach odpowiadają za zachowanie wszelkich informacji, które nabyły w trakcie wykonywania umowy w tajemnicy.

§ 6

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną za każde naruszenie obowiązków wynikających z przedmiotu umowy, w wysokości 10% wartości miesięcznego wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego przewyższającego karę umowną.

§ 7

1. Strony umowy oświadczają, iż wszelka korespondencja pomiędzy nimi winna być kierowana na adresy wskazane w nagłówku umowy. W razie zmiany adresu do korespondencji, każda ze stron zobowiązuje się zawiadomić drugą stronę pisemnie o nowym adresie pod rygorem przyjęcia, iż korespondencja kierowana na adres dotychczasowy została skutecznie doręczona.
2. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy strony podają pod rozstrzygnięcie właściwego sądu powszechnego w Szczecinie.
3. Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić jedynie za zgodą stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Wszelkie załączniki podpisane przez obie strony stanowią integralną część niniejszej umowy.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
6. Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

PODPISY STRON:

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Załączniki do umowy:

1. Załącznik nr 1 – Oferta cenowa.
2. Załącznik nr 2– Opis przedmiotu zamówienia
3. Polisa OC Wykonawcy.



Wzór umowy w zakresie pakietu nr 2

UMOWA NR/2023/INNE

zawarta w dniu w Szczecinie pomiędzy:

I. Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie, z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 44, 70-382 Szczecin

NIP: 852-21-98-181

REGON: 810733454

KRS: 0000001757

prorowadzony przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

zwanym w treści umowy „Zamawiającym”

reprezentowanym przez:

Elżbietę Kasprzak – Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie, uprawnionego do reprezentowania Zamawiającego zgodnie z informacją odpowiadającą odpisowi aktualnego KRS z dnia2023 r., który stanowi załącznik do umowy, a

III.....

NIP:

REGON:

KRS:

kapitał zakładowy:

reprezentowany(a)

.....

.....

zwaną(ym) w treści umowy „Wykonawcą”

Niniejsza umowa zawarta zostaje w wyniku udzielenia zamówienia publicznego bez zastosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), dalej „ustawy Pzp” na: **„Wykonanie usługi konserwacji instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych oraz systemów wentylacyjnych w SP ZOZ MSWiA w Szczecinie” - ZO/19/2023,** z uwagi na to, iż wartość zamówienia nie przekracza 130 000,00 złotych.

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do odpłatnego wykonywania kompleksową obsługę serwisową instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych oraz systemów wentylacyjnych, która obejmuje:

1) wykonanie czynności serwisowych dla urządzeń klimatyzacji dwóch serwerowni w zakresie:

a) systemu chłodzącego Liebert CRV 020RA – jednostki wewnętrzne (dwa urządzenia) + jednostki zewnętrzne:

- usunięcie zanieczyszczeń stałych/organiczných typu brud, grzyby, alergeny, zarodniki, bakterie itp.,
- odkażanie środkami chemicznymi które eliminują wszelkie bakterie i drobnoustroje na powierzchni parownika i tacy ociekowej,
- czyszczenie filtrów jednostki lub wymiana zużytych i niezdatnych do dalszej eksploatacji na nowe,
- oczyszczenie obudowy i wentylatora powietrza/turbiny nawiewnej,
- szczegółowe sprawdzenie pracy i parametrów sterowania urządzenia,

b) systemu chłodzącego Liebert HPSE 08 – jednostki wewnętrzne (dwa urządzenia) + jednostki zewnętrzne:

- usunięcie zanieczyszczeń stałych/organiczných typu brud, grzyby, alergeny, zarodniki, bakterie itp.,
- odkażanie środkami chemicznymi które eliminują wszelkie bakterie i drobnoustroje na powierzchni parownika i tacy ociekowej,



- czyszczenie filtrów jednostki lub wymiana zużytych i niezdatnych do dalszej eksploatacji na nowe,
 - oczyszczenie obudowy i wentylatora powietrza/turbiny nawiewnej,
 - szczegółowe sprawdzenie pracy i parametrów sterowania urządzenia.
2. Szczegółowy opis zakresu usługi zawiera Załącznik nr 4 do niniejszej umowy – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ).
 3. Wykonawca w przypadku wystąpienia awarii zobowiązany jest do reakcji w **ciągu**godzin od otrzymania zgłoszenia.
 4. Do obowiązków Wykonawcy, poza wymienionymi wyżej, należy również w szczególności:
 - 1) Przygotowanie dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie nowego wykazu klimatyzatorów, central wentylacyjnych i nawilżaczy w zestawieniu tabelarycznym wraz z listą filtrów dla wszystkich systemów wentylacyjnych. Zestawienie powinno zawierać m. in.: lp., oddział, numer pomieszczenia, nazwę centrali, typ centrali, dane techniczne urządzenia, typ i rodzaj filtra, wymiary filtra.
 - 2) W wypadku powstania uszkodzenia lub zniszczenia mienia w toku wykonywania czynności, naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego,
 - 3) Zatrudnienie osób posiadających aktualne badania lekarskie, aktualne przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego (zabezpieczenia przeciwpożarowego i ochrony przeciwpożarowej) odpowiadające rodzajowi wykonywanych prac oraz przeszkolonych stanowiskowo w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego (zabezpieczenia przeciwpożarowego i ochrony przeciwpożarowej) w zakresie odpowiadającym rodzajowi wykonywanych prac,
 - 4) Odsunięcie od wykonywania prac serwisowych każdej osoby, która przez swój brak kwalifikacji lub uprawnień oraz z innego powodu zagraża w jakikolwiek sposób należytemu wykonaniu umowy lub naraża Zamawiającego na szkody lub straty,
 - 5) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody spowodowane przez wszystkie osoby zatrudnione przy wykonywaniu prac serwisowych, powstałe w szczególności na skutek naruszenia przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego (zabezpieczenia przeciwpożarowego i ochrony przeciwpożarowej),
 - 6) Wykonawca winien wykonać wszelkie prace zabezpieczające i pomocnicze, w tym transport niezbędnych materiałów, właściwe ich zabezpieczenie i składowanie oraz zaopatrzenie kadry we wszelkie niezbędne środki ochrony osobistej wraz ze szkoleniami i innymi elementami niezbędnymi do wykonania przedmiotu zamówienia,
 - 7) Wykonawca jest zobowiązany do organizowania sposobu realizacji usługi w sposób zapewniający zwykłą działalność SP ZOZ MSWiA w Szczecinie.
 5. Naprawy i wymiany części instalacji rozliczane będą na zasadach przyjętych w regulaminie SP ZOZ MSWiA w Szczecinie dot. postępowań o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 130 000,00 złotych netto.
 6. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne umiejętności, wiedzę, środki, sprzęt i doświadczenie do wykonania przedmiotu umowy i zobowiązuje się go wykonać z należytą starannością.
 7. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą w zakresie realizacji zamówienia jest:: tel., e-mail:i@spzozmswia.szczecin.pl
 8. Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy jest: tel.: , e-mail:

§ 2

1. Strony zawierają umowę na okres **24 miesięcy** od daty jej zawarcia. Umowa rozwiązuje się wcześniej w przypadku wyczerpania jej ogólnej wartości cenowej wynikającej z oferty Wykonawcy, a stanowiącej maksymalną wartość umowy.

§ 3

1. Z tytułu wykonania umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie, które będzie ustalane wg ceny zaofertowanej w ofercie Wykonawcy (Załącznik nr 1 do umowy).
2. Strony ustalają maksymalną wartość umowy na kwotę:**złotych brutto** (słownie złotych brutto:), w tym: zł netto (słownie złotych netto:) + 23% VAT (kwota podatku VAT: zł) zgodnie z ofertą cenową stanowiącą załącznik nr 1 do umowy.
3. Z tytułu wykonywania usługi stanowiącej przedmiot zamówienia Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości: **zł brutto** (słownie złotych brutto:), w tym: zł netto (słownie złotych netto:) + 23% VAT (kwota podatku VAT: zł);
4. Wykonawcy przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu wykonania usługi w razie wystąpienia awarii.



Wynagrodzenie będzie naliczane na podstawie raportu godzinowego według ceny jednostkowej za roboczo-godzinę w wysokości :.....**złotych brutto** (słownie złotych brutto:), w tym: zł netto (słownie złotych netto:) + 23% VAT (kwota podatku VAT: zł).

5. Usługi w razie wystąpienia awarii objęte niniejszą Umową będą rozliczane w okresach miesięcznych na podstawie raportu godzinowego z wykonanych prac. Wartość miesięcznej faktury za usługi będzie wyliczana ze wzoru: całkowita liczba godzin wynikająca z raportu godzinowego pomnożona przez stawkę godzinową wskazaną w ust. 4 niniejszego paragrafu.
6. Przez wynagrodzenie brutto rozumieć należy całkowitą należność z tytułu wykonania niniejszej umowy, zawierającą kwoty podatków i innych obciążeń publicznoprawnych płaconych również przez Wykonawcę.
7. Należność, o której mowa w ust. 3 oraz 4 wypłacana będzie w formie przelewu na wskazany na fakturze rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie 30 dni od potwierdzonej daty złożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę rachunku/faktury za wykonanie przedmiotu umowy.
8. Podstawą do wystawienia faktury/rachunku będzie w przypadku:
 - a) wykonania usługi zgodnie z ust. 3 protokół z przeglądu serwisowego potwierdzający jakość wykonania usługi podpisany przez obie strony,
 - b) wykonania usługi zgodnie z ust. 4 raport godzinowy potwierdzający wykonanie usługi podpisany przez obie strony.
9. Miesiącem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.
10. Termin płatności uważa się za zachowany w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
11. W przypadku nieterminowego dokonania zapłaty należności przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy, Wykonawcy przysługują będą odsetki za opóźnienie transakcjach handlowych.

§ 4.

1. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania w okresie trwania umowy ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej a związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w kwocie 50 000,00 złotych. Wykonawca przedstawi aktualną polisę OC w załączeniu do niniejszej umowy.
2. Wykonawca ponosi na zasadach winy odpowiedzialność za działanie lub zaniechanie wykonywania przez siebie czynności będących przedmiotem niniejszej umowy.
3. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody spowodowane działalnością lub zaniechaniem odpowiedniego działania wynikłych w związku z realizacją niniejszej umowy, a powstałych u Zamawiającego.
4. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść przysługujących mu wobec Zamawiającego wierzytelności.
5. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z pozostałymi członkami personelu zatrudnionego przez Zamawiającego, w szczególności służyć pomocą i wiedzą.

§ 5.

1. Z tytułu wykonania umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie, które będzie ustalane wg ceny zaoferowanej w ofercie Wykonawcy (Załącznik nr 1 do umowy).
2. Strony umowy zgodnie oświadczają że dołożą wszelkich starań do sprawniej realizacji zakresu objętego umową.
3. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przestrzegania zarządzeń Zleceniodawcy oraz obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, BHP, sanitarno-epidemiologicznych, ochrony środowiska na obiekcie zleconych prac Zleceniodawcy.
4. Zleceniobiorca będzie realizował powierzony mu zakres umowy zgodnie z posiadaną wiedzą i przygotowaniem zawodowym, zaś Zleceniodawca będzie na bieżąco realizował wskazania Zleceniobiorcy dla sprawniej realizacji eksploatacji urządzeń.
5. Zleceniobiorca zobowiązany jest na własny koszt usunąć opakowania, śmieci oraz wszelkie inne zanieczyszczenia wynikające z realizacji umowy z terenu szpitala. Korzystanie ze stojących na terenie szpitala pojemników i zasobników jako miejsce na odpady Zleceniobiorcy jest zakazane. Nieprzestrzeganie zakazu będzie skutkowało zastosowaniem kar w wysokości opłat za najdroższe odpady medyczne.
6. Osoby wyznaczone przez Zleceniobiorcę do wykonywania pracy na terenie szpitala i jego agendach odpowiadają za zachowanie wszelkich informacji, które nabyły w trakcie wykonywania umowy w tajemnicy.

§ 6

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną za każde naruszenie obowiązków wynikających z przedmiotu umowy, w wysokości 10% wartości miesięcznego wynagrodzenia określonego w



§ 3 ust. 1 umowy.

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego przewyższającego karę umowną.

§ 7

1. Strony umowy oświadczają, iż wszelka korespondencja pomiędzy nimi winna być kierowana na adresy wskazane w nagłówku umowy. W razie zmiany adresu do korespondencji, każda ze stron zobowiązuje się zawiadomić drugą stronę pisemnie o nowym adresie pod rygorem przyjęcia, iż korespondencja kierowana na adres dotychczasowy została skutecznie doręczona.
2. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy strony podają pod rozstrzygnięcie właściwego sądu powszechnego w Szczecinie.
3. Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić jedynie za zgodą stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Wszelkie załączniki podpisane przez obie strony stanowią integralną część niniejszej umowy.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
6. Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron

ZAMAWIAJĄCY:

PODPISY STRON:

WYKONAWCA:

Załączniki do umowy:

1. Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.
2. Załącznik nr 2 – Oferta cenowa.
3. Polisa OC Wykonawcy.



Nr postępowania: **ZO/19/2023.**

O Ś W I A D C Z E N I E

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Wykonanie usługi konserwacji instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych oraz systemów wentylacyjnych w SP ZOZ MSWiA w Szczecinie”

ja, niżej podpisany działając w imieniu i na rzecz:

.....
(pełna nazwa oraz adres siedziby Wykonawcy)

Oświadczam co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczenie o spełnianiu warunków

Oświadczam, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone Zapytaniu ofertowym.

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Oświadczam, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie:

- art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835).

*Oświadczam, że **zachodzą w stosunku do Wykonawcy podstawy wykluczenia** z postępowania na podstawie art. ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835) *(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835))* *

**jeżeli nie dotyczy należy przekreślić*

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

....., dnia

.....

podpis(y)



Nr postępowania: **ZO/19/2023.**

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Wykonanie usługi konserwacji instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych oraz systemów wentylacyjnych w SP ZOZ MSWiA w Szczecinie”

ja, niżej podpisany działając w imieniu i na rzecz:

.....
(pełna nazwa oraz adres siedziby Wykonawcy)Pakiet nr²
poniżej przedkładam:**WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

| Imię i nazwisko Informacja o podstawie do dysponowania wskazaną osobą na dzień składania ofert | Wymagane uprawnienia | Posiadane uprawnienia (nr, rodzaj, zakres, data wydania uprawnień) |
|---|---|---|
| 1. imię i nazwisko | Świadectwo kwalifikacji eksploatacji E | |
| 2. imię i nazwisko | świadectwo kwalifikacji eksploatacji E | |
| 3. imię i nazwisko | świadectwo kwalifikacji eksploatacji E | |
| 4. imię i nazwisko | Świadectwo kwalifikacji dozoru | |

....., dnia

.....
podpis(y)² Należy sporządzić dla każdego pakietu osobno