



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie

ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin, tel.: 91 43 29 503 lub 500, fax 91 43 29 501
www.spzozmswia.szczecin.pl biuro@spzozmswia.szczecin.pl
BGK 32 1130 1176 0022 2137 2520 0006, NIP 852-21-98-181,
REGON 810733454, KRS 0000001757



Szczecin, 03.11.2023 r.

Znak sprawy: WZZ-ZO.24-1273-10/2023.

Nr postępowania: ZO/24/2023.

Zapytanie ofertowe o wartości nieprzekraczającej 130 000,00 złotych pn.:
„Wykonanie usługi serwisowej agregatu prądotwórczego APVS800-K, samoczynnego
załączenia rezerwy (SZR), akumulatorów, oraz przegląd i konserwacja stacji
transformatorowej w SP ZOZ MSWiA w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 44.”

I. Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

- 1) Przegląd i konserwacja agregatu prądotwórczego APVS800-K
 - a) Przegląd okresowy wraz z konserwacją silnika oraz prądnicy agregatu prądotwórczego APVS800-K
 - b) Przegląd okresowy oraz konserwacja automatyki samoczynnego rozruchu agregatu prądotwórczego
- 2) Przegląd układów samoczynnego załączenia rezerwy.
- 3) Przegląd akumulatorów.
- 4) Obsługa, przegląd i konserwacja stacji transformatorowej.
 - a) Oględziny stacji i RG wykonywane co miesiąc lub po samoczynnym wyłączeniu urządzeń przez zabezpieczenia.
 - b) Oględziny stacji i RG w pełnym zakresie wykonane raz w roku oraz podczas wykonywania czynności ruchowych i po samoczynnym wyłączeniu urządzeń przez zabezpieczenia
 - c) Przegląd powiązany z konserwacją, drobnymi naprawami oraz z wymianą elementów uszkodzonych.
 - d) Przegląd transformatora
 - e) Bieżąca obsługa i wykonywanie czynności ruchowych zgodnie z Instrukcją współpracy z siecią.
2. Szczegółowy opis zakresu usługi zawiera Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ).
3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie.
5. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia składania ofert.

II. Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia z postępowania.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują 3 osobami posiadającymi świadectwa kwalifikacji eksploatacji E oraz 1 osobą posiadającą świadectwo kwalifikacji dozoru.
3. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 r. poz. 835): wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt. 3 (ustawy jak powyżej);
 - 1) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i

- rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 (ustawy jak powyżej);
- 2) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 (ustawy jak powyżej).
4. Wykluczenie określone w pkt 2 ppkt 1, 2 i 3 następować będzie na okres trwania ww. okoliczności.

III. Wykaz dokumentów lub oświadczeń, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz dokumentów opisujących przedmiot zamówienia.

1. Wypełniony formularz oferty cenowej – w formie Załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego.
2. Wypełnione oświadczenie – w formie Załącznika nr 4 do Zapytania ofertowego.
3. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, wraz z informacją o ich kwalifikacjach zawodowych, uprawnieniach, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, – w formie Załącznika nr 5 do Zapytania ofertowego.
4. Dokument dopuszczający Wykonawcę do obrotu prawnego – tj. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

IV. Opis sposobu obliczenia ceny.

Zaoferowana cena powinna być wyrażona w polskiej walucie (PLN) w kwocie brutto. Powinna ona obejmować wszystkie upusty i rabaty. Należy podać tylko jedną cenę, bez przedstawiania opcji, wariantów, czy alternatyw. Cena powinna obejmować pełny koszt realizacji zamówienia.

V. Termin realizacji zamówienia.

Umowa na realizację przedmiotowego zamówienia publicznego zostanie zawarta na okres 24 miesięcy od dnia podpisania umowy z Wykonawcą wybranym w rezultacie przedmiotowego zapytania ofertowego.

VI. Warunki płatności.

Termin płatności faktury: do 30 dni od daty jej doręczenia do siedziby Zamawiającego.

VII. Kryteria i sposób oceny ofert.

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami:

Kryterium	Waga kryterium
Cena	70 %
Czas reakcji w przypadku interwencji	15 %
Cena jednostkowa roboczo-godziny pracy serwisanta w przypadku awaryjnego wezwania serwisu	15%

ocena ofert zostanie dokonana w sposób następujący:

1. Kryterium 1 – Cena

Ocena w tym kryterium będzie dokonywana wg następującego wzoru:

najniższa zaoferowana cena spośród złożonych ofert

----- x 100 pkt x 70 %

cena zaoferowana w ofercie badanej

Maksymalną liczbę punktów w obrębie tego kryterium, otrzyma oferta z najniższą ceną.

2. Kryterium 2 – Czas reakcji w przypadku interwencji

- a) do 1 godz. - 15pkt
- b) do 2 godz. - 10pkt
- c) do 3 godz. - 5pkt
- d) do 4 godz. - 0pkt

Czas reakcji zaoferowany w ofercie nie może być krótszy niż 1 godzina oraz nie może być dłuższy niż 4 godziny. Maksymalną liczbę punktów w obrębie tego kryterium, otrzyma oferta z najkrótszym oferowanym czasem reakcji.

3. Kryterium 3 – Cena roboczo-godziny pracy serwisanta w przypadku awaryjnego wezwania serwisu

Ocena w tym kryterium będzie dokonywana wg następującego wzoru:

najniższa zaoferowana cena roboczo-godziny spośród złożonych ofert

----- x 100 pkt x 15%

cena roboczo-godziny zaoferowana w ofercie badanej

Maksymalną liczbę punktów w obrębie tego kryterium, otrzyma oferta z najniższą ceną za roboczo-godzinę.

2. Zamawiający ocenia oferty i jako najkorzystniejszą wybierze ofertę, która zdobędzie największą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny ofert. Gdy dwie lub więcej ofert otrzymają taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych, w których zaoferują nową cenę .

VIII. Miejsce i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć, za pośrednictwem poczty e-mail: biuro@spzozmswia.szczecin.pl, w terminie do dnia **17.11.2023 r., do godz. 13:00**. Biuro Podawcze jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:30 do 15:05.

- IX.** Osobą wyznaczoną przez Zamawiającego do kontaktu z potencjalnymi Wykonawcami zainteresowanymi podpisaniem umowy na realizację przedmiotowego zamówienia jest: p. Bożena Wołowczyk – nr tel. 91 43 29 586.

X. Ochrona danych osobowych:

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

- 1) administratorem Pani / Pana danych osobowych jest SP ZOZ MSWiA w Szczecinie z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 44, 70-382 Szczecin;
- 2) inspektorem ochrony danych osobowych w SP ZOZ MSWiA w Szczecinie jest p. Tomasz Łubiński, kontakt: lubinski@spzozmswia.szczecin.pl;
- 3) Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: nr **ZO/24/2023** prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
- 4) odbiorcami pozyskanych i przetwarzanych danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp;
- 5) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- 6) w odniesieniu do pozyskanych i przetwarzanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- 7) osobie, której dane osobowe przetwarzane są przez administratora w związku z niniejszym postępowaniem, przysługuje:
 - a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
 - b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników),
 - c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego),
 - d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani / Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani / Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
- 8) osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora w związku z niniejszym postępowaniem, nie przysługuje:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do usunięcia Pani / Pana danych osobowych,
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, z uwagi na podstawę prawną przetwarzania Pani / Pana danych osobowych, tj. art. 6 ust. 1 lit c) RODO;
- 9) osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora w związku z niniejszym postępowaniem, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Załączniki do Zapytania ofertowego:

1. Załącznik nr 1 - Oferta cenowa.
2. Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia.
3. Załącznik nr 3 - Wzór umowy.
4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie.
5. Załącznik nr 5 – Wykaz osób.

Dyrektor

SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

dr Elżbieta Kasprzak

Nr postępowania: ZO/24/2023

.....
Pieczęć Wykonawcy

OFERTA CENOWA

Ja, niżej podpisany działając w imieniu i na rzecz:

.....
.

.....
.

(pełna nazwa oraz adres siedziby Wykonawcy)

REGON:

NIP:

nr konta

bankowego:

nr tel.: nr faxu:

e-mail:

1. w odpowiedzi na zapytanie ofertowe pn.: **„Wykonanie usługi serwisowej agregatu prądowórczego APVS800-K, samoczynnego załączenia rezerwy (SZR), akumulatorów, oraz przegląd i konserwacja stacji transformatorowej w SP ZOZ MSWiA w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 44”** Oferuję (my) wykonanie zamówienia za wynagrodzeniem ryczałtowym w wysokości.....zł brutto (słownie złotych brutto:.....).
2. W przypadku wystąpienia awarii cenę jednostkową za roboczo-godzinę w wysokości: zł brutto (słownie złotych brutto:), w tym: zł netto (słownie złotych netto:) + 23% VAT (kwota podatku VAT: zł);.
3. Oferuję (my) czas reakcji w przypadku awarii w ciągugodzin od otrzymania zgłoszenia
4. Umowa zawarta zostanie na okres 24 m-cy od dnia jej podpisania.
5. Termin płatności faktury określamy na 30 dni od daty jej doręczenia do siedziby Zamawiającego.
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.
7. Oświadczamy, że zawarty w zapytaniu ofertowym wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
8. Wykonawca oświadcza, że jest / nie jest* płatnikiem podatku VAT.
9. Oświadczamy, że cena wskazana w ofercie obejmuje **wszystkie** koszty związane z realizacją przedmiotowego zamówienia.
- 10.Oświadczamy, że jesteśmy związani naszą ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

....., dnia

.....
podpis(y)

* niepotrzebne skreślić

Nr postępowania: ZO/24/2023.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia będzie wykonanie usługi serwisowej agregatu prądotwórczego APVS800-K, samoczynnego załączenia rezerwy (SZR), akumulatorów, oraz przegląd i konserwacja stacji transformatorowej w SP ZOZ MSWiA w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 44 .

I. Zakres zamówienia: obejmuje usługi w zakresie naprawy i konserwacji generatorów prądotwórczych oraz elektrycznego sprzętu przesyłowego w SP ZOZ MSWiA w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 44.

II. Przedmiot zamówienia obejmuje :

1. PRZEGLĄD I KONSERWACJA AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO APVS800-K

- 1) Przegląd okresowy wraz z konserwacją silnika oraz prądnicy agregatu prądotwórczego APVS800-K: **raz na miesiąc** w zakresie czynności do wykonania:
 - a) oczyszczenie agregatu,
 - b) sprawdzenie stanu zewnętrznego agregatu i usunięcia drobnych niesprawności,
 - c) sprawdzenie stanu przewodów kontrolno-pomiarowych na tablicy rozdzielczej,
 - d) sprawdzenie szczelności instalacji (paliwowej, olejowej, chłodzenia i wydechowej)
 - e) sprawdzenie i uzupełnienie poziomu paliwa, oleju w układzie smarowania, płynu chłodzącego,
 - f) ładowanie akumulatorów i uzupełnienie poziomu elektrolitu,
 - g) oczyszczenie styków elektrycznych (akumulatora, przewodów itp.),
 - h) sprawdzenie uziemienia agregatu,
 - i) sprawdzenie oporności izolacji prądnicy agregatu,
 - j) sprawdzenie naciągu paska klinowego wentylatora,
 - k) sprawdzenie stanu wskaźników na tablicy sterowniczej,
 - l) sprawdzenie stanu zawieszenia silnika i prądnicy do ramy agregatu,
 - m) sprawdzenie stanu sprzęgła elektrycznego napędu prądnicy,
 - n) sprawdzenie i czyszczenie filtra powietrza,
- 2) Przegląd okresowy oraz konserwacja automatyki samoczynnego rozruchu agregatu prądotwórczego: **raz na kwartał:**
 - a) czyszczenie styków i złączy układu automatyki agregatu,
 - b) sprawdzenie i regulacja układów czasowych
 - c) sprawdzenie prawidłowości działania układu automatyki agregatu,
 - d) sprawdzenie rezystancji obwodów sterowniczych,
 - e) sprawdzenie zabezpieczeń awaryjnego wyłączenia agregatu (od oleju, przekroczenia temperatury cieczy chłodzącej,
 - f) symulacyjne próby zadziałania (przełączenia po zaniku napięcia).

Dane agregatu: agregat prądotwórczy APVS800-K

Data produkcji: XII 2015 r.

Prądnica:

- moc prądnicy 2x400kVA
- sprawność prądnicy 93,4%
- stabilizacja napięcia AVR cyfrowy
- poziom stabilizacji napięć +/- 0,25%
- ochrona 23IP
- klasa izolacji H
- odkształcenia harmoniczne prądu THD <2,0
- reaktancja X"d 15,2%

2. PRZEGLĄD UKŁADÓW SAMOCZYNNEGO ZAŁĄCZENIA REZERWY

Zakres przewidzianych czynności do wykonania przeglądów SZR w miejscach:

- a) SZR wind,
- b) SZR bloku operacyjnego,
- c) SZR rehabilitacji,
- d) SZR agregaty prądotwórczego,
- e) SZR OAiIT,
- f) SZR pracowni rentgenowskiej,

3. PRZEGLĄD AKUMULATORÓW

Zakres przewidzianych czynności do wykonania w zakresie akumulatorów:

- a) akumulatory lamp bezcieniowych na oddziałach,
- b) akumulatory oświetlenia awaryjnego bloku operacyjnego,
- c) kontrola i nadzór nad pracą transformatorów gniazd separowanych.

4. OBSŁUGA, PRZEGLĄD I KONSERWACJA STACJI TRANSFORMATOROWEJ

- 1) Oględziny stacji i RG wykonywane co miesiąc lub po samoczynnym wyłączeniu urządzeń przez zabezpieczenia. Wyniki oględzin należy odnotować w dzienniku operacyjnym stacji.

Kolejne oględziny następować będą **1 raz w miesiącu**.

Zakres czynności:

- a) działania oświetlenia elektrycznego,
- b) stan zewnętrzny transformatora, przekładników, łączników, izolatorów i głowic,
- c) stan bezpieczników przekładników napięciowych,
- d) stan i gotowość ruchową aparatury i napędów łączników.

- 2) Oględziny stacji i RG w pełnym zakresie wykonane **raz w roku** oraz podczas wykonywania czynności ruchowych i po samoczynnym wyłączeniu urządzeń przez zabezpieczenia.

Zakres czynności:

- a) zgodność układu stacji i RG z ustalonym programem pracy,
- b) stan napisów i oznaczeń informacyjno-ostrzegawczych,
- c) działania przyrządów kontrolno-pomiarowych,
- d) stan zewnętrzny aparatury,
- e) stan sprzętu ochronnego i przeciwporażeniowego,
- f) stan napędów, łączników, izolatorów i głowic kablowych,
- g) stan transformatora,
- h) funkcjonowanie oświetlenia,
- i) stan ochrony przeciwpożarowej i odgromowej,
- j) stan zamknięcia,
- k) stan wentylacji,
- l) stan fundamentów stacji, kanałów kablowych, kabli, konstrukcji wsporczych.

- 3) Przegląd powiązany z konserwacją, drobnymi naprawami oraz z wymianą elementów uszkodzonych powinien obejmować:

- a) szczegółowe oględziny,
- b) pomiary skuteczności przeciwporażeniowej,
- c) pomiary rezystancji i izolacji przewodów i kabli, ograniczników przepięć,
- d) sprawdzanie rezystancji uziomów ochronnych,
- e) sprawdzanie działania łączników,
- f) sprawdzanie stanu połączeń w torach prądowych,
- g) czynności konserwacyjne i naprawy zapewniające poprawną pracę urządzeń,
- h) sprawdzanie stanu osłon, blokad, urządzeń ostrzegawczych zapewniających bezpieczeństwo pracy,

- 4) Przegląd transformatora obejmuje:

- a) szczegółowe oględziny,
- b) czyszczenie izolatorów,
- c) konserwacja styków i połączeń śrubowych,
- d) sprawdzanie i konserwacja instalacji uziemiającej,
- e) sprawdzanie kabli 15kV przy transformatorze,
- f) sprawdzanie i konserwacja urządzeń zabezpieczających, pomiarowych i sygnalizacyjnych,
- g) stan wentylacji,
- h) usunięcie zauważonych usterek.

- 5) Bieżąca obsługa i wykonywanie czynności ruchowych zgodnie z Instrukcją współpracy z siecią.

III. Podstawa wykonania zamówienia: kalkulacja Zamawiającego

IV. Szczegółowy zakres:

- 1 Na trzy dni robocze przed przystąpieniem do przeglądu ww. firma powiadomi Zleceniodawcę telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o swoim przybyciu. Powiadomienie o przystąpieniu do usługi przeglądu będzie zawierało również listę osób które będą wykonywały ww. usługę z podaniem nr dowodu osobistego
- 2 W przypadku konieczności wyłączenia instalacji w celach przeglądowych, wymagających uzgadniania

terminu wykonania usługi z użytkownikiem tych instalacji, termin powiadomienia wynosi siedem dni roboczych.

- 3 W trakcie czynności przeglądu oraz po ich zakończeniu, wytypowany pracownik szpitala ma prawo uczestniczyć w celu kontroli zgodności wykonania usługi z niniejszą umową.
- 4 Po wykonaniu usługi sporządzony będzie protokół z przeglądu serwisowego potwierdzający jakość wykonania. Podpisany protokół przez obie strony jest podstawą do wystawienia faktury za usługę.
- 5 Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy zgodnie z warunkami określonymi w dokumentacji techniczno-ruchowych urządzeń i instalacji technologicznych oraz instrukcji obsługi.
- 6 Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonywać przeglądy i czynności serwisowe w taki sposób, by zapewnić utrzymanie w pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej powierzone urządzenia oraz by zapewnić ciągłą dostawę prądu.
- 7 Zleceniobiorca każdą wykonaną czynność ma obowiązek odnotować w książce agregatu i w dzienniku operacyjnym stacji, którą udostępni Zleceniodawca na żądanie Zleceniobiorcy. Czynności te muszą zostać potwierdzone przez przedstawiciela Zleceniodawcy.
- 8 Niezależnie od przeglądów Zleceniobiorcy, Zleceniodawca będzie zgłaszał wszelkie zauważone nieprawidłowości pisemnie lub telefonicznie.
- 9 Drobne naprawy w zakresie eksploatacji wykona Zleceniobiorca na własny koszt w ramach przeglądu okresowego a w przypadku kiedy to będzie niemożliwe, rozpozna rodzaj uszkodzenia i w ciągu 24 godzin złoży ofertę na wykonanie naprawy z podaniem cen materiałów, robocizny oraz pozostałych kosztów napraw z ich wyszczególnieniem.
- 10 Wszelkie inne naprawy modernizacyjne jak również prace dodatkowe w stosunku do serwisowych mogą być wykonane jedynie po uzyskaniu akceptacji oferty przez Zleceniodawcę na ich wykonanie i za uzgodnionym wcześniej przez strony wynagrodzeniem.
- 11 Zleceniodawca pozostawia sobie wybór oferty na naprawę/wymianę spośród posiadanych innych ofert z ofertą Zleceniobiorcy włącznie.
- 12 Zleceniodawca pozostawia sobie możliwość wyboru oferty innej firmie na usunięcie awarii wybranej w trybie zapytania ofertowego o ile okaże się korzystniejsza.
- 13 Powierzony zakres czynności umownych Zleceniobiorca będzie realizował bez udziału osób trzecich.
- 14 W przypadku stwierdzenia awarii bądź usterek, które zagrażają życiu, grożą pożarem albo utratą mienia Zleceniobiorca zobowiązuje się do stawienia się i podjęcia działań uzgodnionych ze Zleceniodawcą w terminie 3 godzin od telefonicznego zgłoszenia.
- 15 Zleceniobiorca przekaze Zleceniodawcy w dniu odbioru naprawy/wymiany pisemne gwarancje producentów zastosowanych nowych części i urządzeń.

V. Obowiązki Wykonawcy

Do obowiązków Wykonawcy należy:

1. Strony umowy zgodnie oświadczają że dołożą wszelkich starań do sprawnego realizacji zakresu objętego umową.
2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przestrzegania zarządzeń Zleceniodawcy oraz obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, BHP, sanitarno-epidemiologicznych, ochrony środowiska na obiekcie zleconych prac Zleceniodawcy.
3. Zleceniobiorca będzie realizował powierzony mu zakres umowy zgodnie z posiadaną wiedzą i przygotowaniem zawodowym, zaś Zleceniodawca będzie na bieżąco realizował wskazania Zleceniobiorcy dla sprawnego realizacji eksploatacji urządzeń.

4. Zleceniobiorca zobowiązany jest na własny koszt usunąć opakowania, śmieci oraz wszelkie inne zanieczyszczenia wynikające z realizacji umowy z terenu szpitala. Korzystanie ze stojących na terenie szpitala pojemników i zasobników jako miejsce na odpady Zleceniobiorcy jest zakazane. Nieprzestrzeganie zakazu będzie skutkowało zastosowaniem kar w wysokości opłat za najdroższe odpady medyczne.
5. Osoby wyznaczone przez Zleceniobiorcę do wykonywania pracy na terenie szpitala i jego agendach odpowiadają za zachowanie wszelkich informacji, które nabyły w trakcie wykonywania umowy w tajemnicy.

Nr postępowania: ZO/24/2023.

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego

Wzór umowy

UMOWA NR/2023/INNE

zawarta w dniu w Szczecinie pomiędzy:

I. Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie, z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 44, 70-382 Szczecin

NIP: 852-21-98-181

REGON: 810733454

KRS: 0000001757

prowadzony przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

zwanym w treści umowy „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

Elżbietę Kasprzak – Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie, uprawnionego do reprezentowania Zamawiającego zgodnie z informacją odpowiadającą odpisowi aktualnego KRS z dnia2023 r., który stanowi załącznik do umowy, a

II.....

NIP:

REGON:

KRS:

kapitał zakładowy:

reprezentowany(a)

.....

.....

zwaną(ym) w treści umowy „Wykonawcą”

Niniejsza umowa zawarta zostaje w wyniku udzielenia zamówienia publicznego bez zastosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), dalej „ustawy Pzp” na: **„Wykonanie usługi serwisowej agregatu prądotwórczego APVS800-K, samoczynnego załączenia rezerwy (SZR), akumulatorów, oraz przegląd i konserwacja stacji transformatorowej w SP ZOZ MSWiA w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 44 ” - ZO/24/2023**, z uwagi na to, iż wartość zamówienia nie przekracza 130 000,00 złotych.

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do odpłatnego wykonywania kompleksową obsługę serwisową, która obejmuje:
 - 1) Przegląd i konserwacja agregatu prądotwórczego APVS800-K
 - a) Przegląd okresowy wraz z konserwacją silnika oraz prądnicy agregatu prądotwórczego APVS800-K
 - b) Przegląd okresowy oraz konserwacja automatyki samoczynnego rozruchu agregatu prądotwórczego
 - 2) Przegląd układów samoczynnego załączenia rezerwy.
 - 3) Przegląd akumulatorów.
 - 4) Obsługa, przegląd i konserwacja stacji transformatorowej.
 - a) Oględziny stacji i RG wykonywane co miesiąc lub po samoczynnym wyłączeniu urządzeń przez zabezpieczenia.
 - b) Oględziny stacji i RG w pełnym zakresie wykonane raz w roku oraz podczas wykonywania czynności ruchowych i po samoczynnym wyłączeniu urządzeń przez zabezpieczenia
 - c) Przegląd powiązany z konserwacją, drobnymi naprawami oraz z wymianą elementów uszkodzonych.
 - d) Przegląd transformatora
 - e) Bieżąca obsługa i wykonywanie czynności ruchowych zgodnie z Instrukcją współpracy z siecią.

2. Szczegółowy opis zakresu usługi zawiera Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ).
3. Wykonawca w przypadku wystąpienia awarii zobowiązany jest do reakcji w **ciągugodzin** od otrzymania zgłoszenia.
4. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania następujących czynności:
 - 1) Na trzy dni robocze przed przystąpieniem do przeglądu ww. firma powiadomi Zleceniodawcę telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o swoim przybyciu. Powiadomienie o przystąpieniu do usługi przeglądu będzie zawierało również listę osób które będą wykonywały ww. usługę z podaniem nr dowodu osobistego
 - 2) W przypadku konieczności wyłączenia instalacji w celach przeglądowych, wymagających uzgadniania terminu wykonania usługi z użytkownikiem tych instalacji, termin powiadomienia wynosi siedem dni roboczych.
 - 3) W trakcie czynności przeglądu oraz po ich zakończeniu, wytypowany pracownik szpitala ma prawo uczestniczyć w celu kontroli zgodności wykonania usługi z niniejszą umową.
 - 4) Po wykonaniu usługi sporządzony będzie protokół z przeglądu serwisowego potwierdzający jakość wykonania. Podpisany protokół przez obie strony jest podstawą do wystawienia faktury za usługę.
 - 5) Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy zgodnie z warunkami określonymi w dokumentacji techniczno-ruchowych urządzeń i instalacji technologicznych oraz instrukcji obsługi.
 - 6) Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonywać przeglądy i czynności serwisowe w taki sposób, by zapewnić utrzymanie w pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej powierzone urządzenia oraz by zapewnić ciągłą dostawę prądu.
 - 7) Zleceniobiorca każdą wykonaną czynność ma obowiązek odnotować w książce agregatu i w dzienniku operacyjnym stacji, którą udostępni Zleceniodawca na żądanie Zleceniobiorcy. Czynności te muszą zostać potwierdzone przez przedstawiciela Zleceniodawcy.
 - 8) Niezależnie od przeglądów Zleceniobiorcy, Zleceniodawca będzie zgłaszał wszelkie zauważone nieprawidłowości pisemnie lub telefonicznie.
 - 9) Drobne naprawy w zakresie eksploatacji wykona Zleceniobiorca na własny koszt w ramach przeglądu okresowego a w przypadku kiedy to będzie niemożliwe, rozpozna rodzaj uszkodzenia i w ciągu 24 godzin złoży ofertę na wykonanie naprawy z podaniem cen materiałów, robocizny oraz pozostałych kosztów napraw z ich wyszczególnieniem.
 - 10) Wszelkie inne naprawy modernizacyjne jak również prace dodatkowe w stosunku do serwisowych mogą być wykonane jedynie po uzyskaniu akceptacji oferty przez Zleceniodawcę na ich wykonanie i za uzgodnionym wcześniej przez strony wynagrodzeniem.
 - 11) Zleceniodawca pozostawia sobie wybór oferty na naprawę/wymianę spośród posiadanych innych ofert z ofertą Zleceniobiorcy włącznie.
 - 12) Zleceniodawca pozostawia sobie możliwość wyboru oferty innej firmie na usunięcie awarii wybranej w trybie zapytania ofertowego o ile okaże się korzystniejsza.
 - 13) Powierzony zakres czynności umownych Zleceniobiorca będzie realizował bez udziału osób trzecich.
 - 14) W przypadku stwierdzenia awarii bądź usterek, które zagrażają życiu, grożą pożarem albo utratą mienia Zleceniobiorca zobowiązuje się do stawienia się i podjęcia działań uzgodnionych ze Zleceniodawcą w terminie 3 godzin od telefonicznego zgłoszenia.
 - 15) Zleceniobiorca przekaze Zleceniodawcy w dniu odbioru naprawy/wymiany pisemne gwarancje producentów zastosowanych nowych części i urządzeń.
5. Naprawy i wymiany części instalacji rozliczane będą na zasadach przyjętych w regulaminie SP ZOZ MSWiA w Szczecinie dot. postępowañ o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 130 000,00 złotych netto.
6. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne umiejętności, wiedzę, środki, sprzęt i doświadczenie do wykonania przedmiotu umowy i zobowiązuje się go wykonać z należytą starannością.
7. Dane do kontaktu z Zamawiającym:
 - 1) e-mail do zawiadomień terminowych:
 - a) biuro@spozozmswia.szczecin.pl,
 - b) techniczny@spozozmswia.szczecin.pl
 - c) malgorzata.kotarska@spozozmswia.szczecin.pl;

§ 2

1. Strony zawierają umowę na okres **24 miesięcy** od daty jej zawarcia. Umowa rozwiązuje się wcześniej w przypadku wyczerpania jej ogólnej wartości cenowej wynikającej z oferty Wykonawcy, a stanowiącej maksymalną wartość umowy.

§ 3.

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ustalone według złożonej oferty cenowej.
2. Strony ustalają maksymalną wartość umowy na kwotę:**złotych brutto** (słownie złotych brutto:), w tym: zł netto (słownie złotych netto:) + 23% VAT (kwota podatku VAT: zł) zgodnie z ofertą cenową stanowiącą załącznik nr 1 do umowy.
3. Z tytułu wykonywania usługi stanowiącej przedmiot zamówienia Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości: **zł brutto** (słownie złotych brutto:), w tym: zł netto (słownie złotych netto:) + 23% VAT (kwota podatku VAT: zł);
4. Wykonawcy przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu wykonania usługi w razie wystąpienia awarii. Wynagrodzenie będzie naliczane na podstawie raportu godzinowego według ceny jednostkowej za roboczo-godzinę w wysokości :.....**złotych brutto** (słownie złotych brutto:), w tym: zł netto (słownie złotych netto:) + 23% VAT (kwota podatku VAT: zł).
5. Usługi w razie wystąpienia awarii objęte niniejszą Umową będą rozliczane w okresach miesięcznych na podstawie raportu godzinowego z wykonanych prac. Wartość miesięcznej faktury za usługi będzie wyliczana ze wzoru: całkowita liczba godzin wynikająca z raportu godzinowego pomnożona przez stawkę godzinową wskazaną w ust. 4 niniejszego paragrafu.
6. Przez wynagrodzenie brutto rozumieć należy całkowitą należność z tytułu wykonania niniejszej umowy, zawierającą kwoty podatków i innych obciążeń publicznoprawnych płaconych również przez Wykonawcę.
7. Należność, o której mowa w ust. 3 oraz 4 wypłacana będzie w formie przelewu na wskazany na fakturze rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie 30 dni od potwierdzonej daty złożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę rachunku/faktury za wykonanie przedmiotu umowy.
8. Podstawą do wystawienia faktury/rachunku będzie w przypadku:
 - a) wykonania usługi zgodnie z ust. 3 protokół z przeglądu serwisowego potwierdzający jakość wykonania usługi podpisany przez obie strony,
 - b) Wykonania usługi zgodnie z ust. 4 raport godzinowy potwierdzający wykonanie usługi podpisany przez obie strony.
9. Miesiącem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.
10. Termin płatności uważa się za zachowany w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
11. W przypadku nieterminowego dokonania zapłaty należności przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy, Wykonawcy przysługują odsetki za opóźnienie transakcjach handlowych.

§ 4.

1. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania w okresie trwania umowy ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej a związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w kwocie 50 000,00 złotych. Wykonawca przedstawi aktualną polisę OC w załączeniu do niniejszej umowy.
2. Wykonawca ponosi na zasadach winy odpowiedzialność za działanie lub zaniechanie wykonywania przez siebie czynności będących przedmiotem niniejszej umowy.
3. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody spowodowane działalnością lub zaniechaniem odpowiedniego działania wynikłych w związku z realizacją niniejszej umowy, a powstałych u Zamawiającego.
4. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść przysługujących mu wobec Zamawiającego wierzycelności.
5. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z pozostałymi członkami personelu zatrudnionego przez Zamawiającego, w szczególności służyć pomocą i wiedzą.

§ 5.

1. Strony umowy zgodnie oświadczają że dołożą wszelkich starań do sprawnego realizacji zakresu objętego umową.
2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przestrzegania zarządzeń Zleceniodawcy oraz obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, BHP, sanitarno-epidemiologicznych, ochrony środowiska na obiekcie zleconych prac Zleceniodawcy.
3. Zleceniobiorca będzie realizował powierzony mu zakres umowy zgodnie z posiadaną wiedzą i przygotowaniem zawodowym, zaś Zleceniodawca będzie na bieżąco realizował wskazania Zleceniobiorcy dla sprawnego realizacji eksploatacji urządzeń.
4. Zleceniobiorca zobowiązany jest na własny koszt usunąć opakowania, śmieci oraz wszelkie inne

zanieczyszczenia wynikające z realizacji umowy z terenu szpitala. Korzystanie ze stojących na terenie szpitala pojemników i zasobników jako miejsce na odpady Zleceniobiorcy jest zakazane. Nieprzestrzeganie zakazu będzie skutkowało zastosowaniem kar w wysokości opłat za najdroższe odpady medyczne.

5. Osoby wyznaczone przez Zlecenioborcę do wykonywania pracy na terenie szpitala i jego agendach odpowiadają za zachowanie wszelkich informacji, które nabyły w trakcie wykonywania umowy w tajemnicy.

§ 6

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną za każde naruszenie obowiązków wynikających z przedmiotu umowy, w wysokości 10% wartości miesięcznego wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 3 umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego przewyższającego karę umowną.

§ 7

1. Strony umowy oświadczają, iż wszelka korespondencja pomiędzy nimi winna być kierowana na adresy wskazane w nagłówku umowy. W razie zmiany adresu do korespondencji, każda ze stron zobowiązuje się zawiadomić drugą stronę pisemnie o nowym adresie pod rygorem przyjęcia, iż korespondencja kierowana na adres dotychczasowy została skutecznie doręczona.

§ 8

1. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy strony podają pod rozstrzygnięcie właściwego sądu powszechnego w Szczecinie.
2. Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić jedynie za zgodą stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Wszelkie załączniki podpisane przez obie strony stanowią integralną część niniejszej umowy.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
5. Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i jednym dla Wykonawcy.

PODPISY STRON:

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Załączniki do umowy:

1. Załącznik nr 1 – Oferta cenowa.
2. Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia.
3. Polisa OC Wykonawcy.

Nr postępowania: ZO/24/2023.

O Ś W I A D C Z E N I E

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„ Wykonanie usługi serwisowej agregatu prądotwórczego APVS800-K, samoczynnego załączenia rezerwy (SZR), akumulatorów, oraz przegląd i konserwacja stacji transformatorowej w SP ZOZ MSWiA w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 44 ”

ja, niżej podpisany działając w imieniu i na rzecz:

.....
...

(pełna nazwa oraz adres siedziby Wykonawcy)

Oświadczam co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczenie o spełnianiu warunków

Oświadczam, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone Zapytaniu ofertowym.

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Oświadczam, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie:

- art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835).

*Oświadczam, że **zachodzą w stosunku do Wykonawcy podstawy wykluczenia** z postępowania na podstawie art. ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835) *(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835))* *

**jeżeli nie dotyczy należy przekreślić*

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

....., dnia

.....

podpis(y)

Znak sprawy: ZO.24/2023

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„ Wykonanie usługi serwisowej agregatu prądowórczego APVS800-K, samoczynnego załączenia rezerwy (SZR), akumulatorów, oraz przegląd i konserwacja stacji transformatorowej w SP ZOZ MSWiA w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 44 ”

ja, niżej podpisany działając w imieniu i na rzecz:

.....
(pełna nazwa oraz adres siedziby Wykonawcy)

poniżej przedkładam:

WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Imię i nazwisko Informacja o podstawie do dysponowania wskazaną osobą na dzień składania ofert	Wymagane uprawnienia	Posiadane uprawnienia (nr, rodzaj, zakres, data wydania uprawnień)
1. imię i nazwisko	Świadectwo kwalifikacji eksploatacji E	
2. imię i nazwisko	świadectwo kwalifikacji eksploatacji E	
3 imię i nazwisko	świadectwo kwalifikacji eksploatacji E	
4. imię i nazwisko	Świadectwo kwalifikacji dozoru	

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym wykazie są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

....., dnia

.....

podpis(y)